

2026年6月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2026/6/2	南湖	隐山观湖博士公寓施工现场	查阅施工现场安全管理相关台账，明确施工现场消防设施配置、动火作业管控，督促施工单位严格落实安全生产主体责任，常态化做好施工现场安全管控。	安全提醒，加强巡查。
2	2026/6/4	南湖	竹2楼瀚海印务	室内消火栓被堆放物品遮挡，已现场整改。	安全提醒，加强巡查。
3	2026/6/4	南湖	桃2楼	A1061房间发现电煮锅1个，已通报机电学院。	通报所在学院处理，加强抽查。
4	2026/6/4	南湖	室外消火栓	编号“089”消火栓阀门老化脱落，现已修复。	安全提醒，加强巡查。
5	2026/6/4	文昌	教1南楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
6	2026/6/4	文昌	教4楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
7	2026/6/4	文昌	文昌图文打印店	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
8	2026/6/4	文昌	科创1号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
9	2026/6/4	文昌	科创1号楼 负一层水泵房	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
10	2026/6/4	文昌	主楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
11	2026/6/5	文昌	居民区“飞线充电” 专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”2处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
12	2026/6/5	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物” 专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现“楼梯间堆放杂物”2处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
13	2026/6/5	文昌	西院芳林苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
14	2026/6/5	文昌	科创6号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
15	2026/6/5	文昌	科创7、8号楼	1辆电动自行车违规在室内充电。	通报所在学院处理，加强巡查。

16	2026/6/7	南湖	兰1楼	安全检查兰1楼340个两人间、兰2楼364个两人间、兰3楼415个四人间及各宿舍阳台、卫生间等公共区域，总计1119个房间，发现问题如下：	通报所在学院处理，加强检查。
17	2026/6/7	南湖	兰2楼	1. 阳台存在大量烟头的有58间、卫生间存在大量烟头的有1间、房间内存在大量烟头的有3间；	
18	2026/6/7	南湖	兰3楼	2. 阳台堆积大量杂物的有64间、客厅堆积大量杂物的有1间、房间内堆积大量杂物的有3间； 3. 43间房间存在违章电器52件； 4. 人走未断电21间； 5. 点明火蚊香3间； 6. 电动自行车电池充电1间； 7. 无线烟感被遮挡1间。	
19	2026/6/9	南湖	矿业科学中心A区3层东侧	走廊吊顶脱落导致有线烟感故障，现已修复。	安全提醒，加强巡查。
20	2026/6/9	南湖	梅1楼	安全检查梅1楼299间四人间，发现问题如下： 1. 阳台存在大量烟头的有30间； 2. 阳台堆积大量杂物的有31间； 3. 14间房间存在违章电器17件； 4. 电气线路私拉乱接3间； 5. 点明火蚊香1间。	通报所在学院处理，加强检查。
21	2026/6/10	南湖	镜湖映月台	环测学院毕业晚会安全巡查。	安全提醒，加强巡查。
22	2026/6/11	文昌	学5楼	安全检查学5楼88间四人间，发现问题如下： 1. 房间内堆积大量杂物的有9间。	通报所在学院处理，加强检查。
23	2026/6/11	南湖	桃苑餐厅北侧 校内美团充电桩	2辆电动三轮车“飞线充电”。	责令整改，加强巡查。
24	2026/6/12	文昌	居民区“飞线充电” 专项检查	本次检查文昌居民区楼宇2幢，共发现电动自行车“飞线充电”3处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
25	2026/6/12	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物” 专项检查	本次检查文昌居民区楼宇2幢，共发现“楼梯间堆放杂物”2处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
26	2026/6/12	文昌	城市地下空间防火实验室	动火作业未经审批违章作业。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
27	2026/6/16	南湖	体育馆毕业典礼现场	舞台音响设备等物品堵塞消防通道。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
28	2026/6/17	文昌	学6楼	安全检查学6楼88间四人间，发现问题如下： 1. 房间内堆积大量杂物的有6间； 2. 人走未断电2间； 3. 点明火蚊香2间； 4. 1间房间存在违章电器1件。	通报所在学院处理，加强检查。
29	2026/6/17	文昌	外招2号楼	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
30	2026/6/17	文昌	科研楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
31	2026/6/17	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

32	2026/6/17	文昌	逸夫楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
33	2026/6/18	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇3幢，共发现电动自行车“飞线充电”5处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
34	2026/6/18	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇3幢，未发现楼梯间堆放杂物问题。	安全提醒，加强巡查。
35	2026/6/18	文昌	灵峰超市	端午节前安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
36	2026/6/18	文昌	风味餐厅	端午节前安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
37	2026/6/18	文昌	辣不二餐厅	端午节前安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
38	2026/6/22	南湖	力行楼A区“智慧矿山工业级实景教学中心”施工现场	施工现场安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
39	2026/6/23	南湖	博1楼至博4楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
40	2026/6/23	南湖	博学楼沥青铺设项目部	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
41	2026/6/23	南湖	污水处理站栏杆焊接作业	1. 动火作业现场无动火作业公示牌； 2. 实际动火作业人与申请人不符。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
42	2026/6/24	南湖	杏3楼	安全检查杏3楼190间四人间，发现问题如下： 1. 人走未断电27间； 2. 阳台堆积大量杂物的有13间； 3. 11间房间存在违章电器12件； 4. 电气线路私拉乱接2间； 5. 饲养宠物猫1间。	通报所在学院处理，加强检查。
43	2026/6/25	南湖	杏3楼	楼内墙壁多处安全疏散灯、应急照明灯脱落。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
44	2026/6/26	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇5幢，共发现电动自行车“飞线充电”5处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
45	2026/6/26	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇5幢，未发现楼梯间堆放杂物问题。	安全提醒，加强巡查。
46	2026/6/26	文昌	文昌科创3号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
47	2026/6/26	文昌	文昌科创6号楼（2-3层）	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

48	2026/6/27	文昌	羽毛球馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
49	2026/6/27	文昌	外招1号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
50	2026/6/27	文昌	教三与教五楼连廊 动火作业现场	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
51	2026/6/27	文昌	嘉园餐厅东侧 防水施工现场	施工现场安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
52	2026/6/30	南湖	博物馆	2026年暑期前安全巡查并对所在单位进行安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
53	2026/6/30	南湖	矿业学院	2026年暑期前安全巡查并对所在单位进行安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
54	2026/6/30	南湖	安全学院	2026年暑期前安全巡查并对所在单位进行安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
55	2026/6/30	南湖	现代分析中心	2026年暑期前安全巡查并对所在单位进行安全提醒。	安全提醒，加强巡查。