

## 2026年4月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2026/4/1	文昌	篮球馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
2	2026/4/1	文昌	羽毛球馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
3	2026/4/1	文昌	乒乓球馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
4	2026/4/1	文昌	工程结构火安全实验室	废弃物品堆积，存在安全隐患。	4月16日复查，已整改完毕，加强巡查。
5	2026/4/1	文昌	文昌校区山林区域	文昌校区山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。
6	2026/4/1	文昌	学1楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
7	2026/4/3	南湖	力行楼 A 区 “智慧矿山工业级实景教学中心” 施工现场	力行楼 A 区 “智慧矿山工业级实景教学中心” 施工现场，受施工工艺影响，墙面上疏散指示标识、应急疏散示意图缺失。	责令整改，加强巡查。
8	2026/4/3	南湖	杏2楼	1. 杏2楼B3052房间电煮锅1个； 2. 杏2楼B3072房间一学生桌面电气线路杂乱； 3. 杏2楼B3092、B3111房间阳台杂物堆积。	通报所在学院处理，加强抽查。
9	2026/4/3	南湖	矿业学院办公室、安全学院办公室、力士学院办公室等18家单位	加强假期期间消防安全检查，对各单位办公室进行安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
10	2026/4/3	南湖	档案馆	现场与档案馆、图书馆、总务部协调逃生出口锁闭的问题。	安全提醒，加强巡查。
11	2026/4/3	文昌	西院芳林苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
12	2026/4/3	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇2幢，共发现电动自行车“飞线充电”1处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
13	2026/4/7	南湖	计算机学院楼	部分进出学院门处于上锁状态，已协同物业现场完成整改。	现场整改，加强巡查。
14	2026/4/8	文昌	碳中和研究院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
15	2026/4/8	文昌	继续教育学院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

16	2026/4/8	文昌	附属幼儿园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
17	2026/4/8	文昌	智采实验室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
18	2026/4/8	南湖	室外消防栓	编号“090”室外消防栓漏水。	4月9日复查，已整改完毕，加强巡查。
19	2026/4/9	文昌	西院菜鸟驿站与超市	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
20	2026/4/9	文昌	学15楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
21	2026/4/10	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇2幢，共发现电动自行车“飞线充电”2处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
22	2026/4/10	南湖	深地全重	深地全重楼梯间烟感故障，已安排检修。	安全提醒，加强巡查。
23	2026/4/16	文昌	校医院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
24	2026/4/16	文昌	文昌校区山林区域	文昌校区山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。
25	2026/4/16	文昌	附属小学	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2026/4/17	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇5幢，共发现电动自行车“飞线充电”4处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
27	2026/4/17	文昌	西院继续教育学院教学办公楼	检查发现一层委培生宿舍有室内抽烟现象。	通报所在学院处理，加强抽查。
28	2026/4/17	文昌	学4楼	学4楼121房间电水壶2个。	通报所在学院处理，加强抽查。
29	2026/4/17	南湖	力行楼A区“智慧矿山工业级实景教学中心”施工现场	安全提醒现场安全负责人，严格落实动火作业安全管理规定，规范作业流程；且在早、中、晚休息时段，逐一清点现场作业人员，做好登记记录，严防人员滞留、被困等安全隐患发生，确保施工全过程安全可控。	安全提醒，加强巡查。
30	2026/4/17	南湖	梅苑餐厅1层	1. 餐厅东侧座位桌椅违规遮挡消防栓箱体； 2. 餐厅中间显示大屏长期开机，能耗大、散热差，周围区域应增加配备灭火器； 3. 消防区域机报警喇叭线路被人为拔断，要求立即整改，杜绝人为破坏消防设施行为； 4. 办公区域楼梯间消防通道堆放杂物，堵塞疏散通道。	责令整改，加强巡查。
31	2026/4/17	南湖	机电学院楼	1. 部分安全出口缺少“必要时请砸开我”标识，且锁闭的出口未配备破窗锤，应急处置条件不足； 2. B113门口手动报警按钮脱落； 3. 部分车辆停放位置占用、阻碍楼内消防出口。	责令整改，加强巡查。
32	2026/4/21	文昌	西院六合春太阳能经营部与本单位管理的超市与浴室	检查发现办公室部分灭火器塑料保险封缺失，不符合相关消防管理规范。	责令整改，加强巡查。

33	2026/4/22	南湖	力行楼A区“智慧矿山工业级实景教学中心”施工现场	1. 受现场施工工艺影响，墙面消防警示、提示类安全标识缺失，未按规定布设； 2. 施工区域内多处灭火器被物料、围挡遮挡，取用不便，消防应急保障不到位； 3. 登高作业人员未按规定佩戴安全绳； 4. 现有吸烟区与施工作业区域重叠，存在安全隐患，需立即迁移重新规划设置。	责令整改，加强巡查。
34	2026/4/22	南湖	桃1楼	1. 桃1楼3151房间阳台堆积杂物、插线板放置在床上； 2. 桃1楼3152房间内堆积纸箱等杂物。	通报所在学院处理，加强抽查。
35	2026/4/22	南湖	力行楼7层	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
36	2026/4/22	文昌	学13楼	安全检查并对物业工作人员及学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
37	2026/4/23	南湖	体育馆A区	安全检查省运会高校组篮球比赛现场，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
38	2026/4/23	文昌	主楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
39	2026/4/23	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
40	2026/4/23	文昌	综合楼水泵房	安全检查并对物业工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
41	2026/4/24	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇6幢，共发现电动自行车“飞线充电”1处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
42	2026/4/24	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇2幢，共发现“楼梯间堆放杂物”2处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
43	2026/4/28	南湖	松1楼	松1楼A2132房间电煮锅1个。	通报所在学院处理，加强抽查。
44	2026/4/28	南湖	松苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
45	2026/4/29	南湖	兰2楼	兰2楼5单元702房间，2辆电动车电池在宿舍内充电。	通报所在学院处理，加强抽查。
46	2026/4/29	文昌	文昌校区饮食中心办公室、科创园区办公室、资产公司办公室、银河物业管理中心办公室、西院环宇物业办公室	加强假期间消防安全检查，对各单位办公室进行安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
47	2026/4/30	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”4处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。
48	2026/4/30	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现“楼梯间堆放杂物”6处。	现场整改，并对责任人员进行安全警示教育提醒。

49	2026/4/30	南湖	力行楼A区“智慧矿山工业级实景教学中心”施工现场	1. 部分消火栓被砖块遮挡，影响应急情况下的快速取用，存在消防应急隐患； 2. 部分消火栓未按规定配置消防水带，消防设施配备不齐全，无法正常发挥灭火应急效能。	责令整改，加强巡查。
50	2026/4/30	南湖	兰3楼	部分安全出口缺少“必要时请砸开我”警示标识，且锁闭的安全出口未配备破窗锤，应急处置条件不足，影响紧急情况下人员疏散逃生。	责令整改，加强巡查。
51	2026/4/30	南湖	松苑餐厅	消防水泵房管道压力差较大，存在消防供水安全隐患。	责令整改，加强巡查。
52	2026/4/30	南湖	110kV变电站	110kV变电站顶棚使用易燃泡沫夹心板，存在安全隐患。	责令整改，加强巡查。
53	2026/4/30	南湖	体育馆	1. 喷淋阀水压异常； 2. 一处末端试水警铃故障； 3. 部分安全出口未在比赛活动期间打开，不符合大型活动应急疏散要求。	责令整改，加强巡查。
54	2026/4/30	南湖	计算机学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
55	2026/4/30	南湖	校园消防控制室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。