

2024年4月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2024.04.06	南湖	梅1楼A区	梅1楼A区5楼西头消火栓门框损坏。	安排维修，加强巡查。
2	2024.04.07	文昌	力士学院结构试验大厅	文昌力士学院结构试验大厅一楼，需借助动火完成实验，现场已配备专门的安全员，试验人员穿戴工作服戴安全帽，在合适距离放置灭火器，一旦试验发现问题立即终止。	安全提醒，加强巡查。
3	2024.04.07	文昌	青5、6楼	巡查发现青5、6楼周边有焦糊味，仔细巡查各个单元楼及充电区域后，未发现异常，将情况反馈家属区物业关注此情况。	加强巡查。
4	2024.04.07	文昌	桃李苑餐厅楼顶施工	防水动火作业施工，现场安全巡查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
5	2024.04.08	南湖	兰3楼A区6042门旁	兰3楼A区6042门旁应急灯故障。	安排维修，加强巡查。
6	2024.04.09	南湖	桃3楼C210门旁	桃3楼C210门旁疏散指示灯故障。	安排维修，加强巡查。
7	2024.04.10	南湖	博学3号楼A区4楼西楼梯通往博学1号楼连廊处	博学3号楼A区4楼西楼梯通往博学1号楼连廊处疏散指示灯破损。	安排维修，加强巡查。
8	2024.04.11	南湖	行建楼6楼C区西侧楼梯口	行建楼6楼C区西侧楼梯口疏散指示灯故障。	安排维修，加强巡查。
9	2024.04.23	文昌	学14楼	学生宿舍楼逃生窗动火作业巡查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	加强巡查。
10	2024.04.23	南湖	力行楼	力行楼灭火器过期，需更换。	安排维修，加强巡查。
11	2024.04.24	南湖	竹苑区	竹2楼A2062烟感故障，现场处理。	安排维修，加强巡查。
12	2024.04.25	南湖	桃苑区	消防安全巡查桃苑2号楼，提醒物业人员加强消防安全巡查。	加强巡查。

13	2024.04.25	南湖	桃苑区	桃5楼C区某房间存放违章电器电热锅2个。	下发隐患整改通报学院核查并处理责任人。
14	2024.04.25	南湖	桃苑餐厅	桃苑餐厅西侧电动自行车充电桩未与建筑物保持安全距离；充电桩电源线敷设连接不规范，接头处裸露未套管；未配备灭火器等消防设施器材。	责令整改，待复查。
15	2024.04.25	文昌	学1楼	学1楼动火作业复查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	加强巡查。
16	2024.04.25	文昌	家属区西18、19楼	家属区西18、19楼顶防水动火作业，提醒施工人员按操作要求作业，注意消防安全。	加强巡查。
17	2024.04.25	文昌	教1楼	教1楼安全检查，消防器材均在有效期内，提醒物业管理人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
18	2024.04.25	文昌	学3楼	学3楼安全检查，提醒物业管理人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
19	2024.04.26	文昌	沁园餐厅	沁园餐厅安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
20	2024.04.26	文昌	逸夫楼	消防安全巡查，提醒物业人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
21	2024.04.26	文昌	力士学院结构试验大厅	力士学院结构试验大厅动火作业复查。	安全提醒，加强巡查。
22	2024.04.26	文昌	主楼	消防安全巡查，提醒物业人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
23	2024.04.26	文昌	文昌运动场	文昌运动场动火作业巡查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
24	2024.04.26	文昌	嘉园餐厅	嘉园餐厅安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
25	2024.04.26	文昌	桃李苑餐厅	桃李苑餐厅动火作业复查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。

26	2024.04.26	文昌	学3楼	学3楼安全检查，提醒物业人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
27	2024.04.26	南湖	建筑与设计学院	钢结构雨棚动火作业施工检查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
28	2024.04.28	南湖	兰3楼	对兰3楼宿舍阳台逃生窗安装动火作业检查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
29	2024.04.28	南湖	校东北角景观桥	校东北角景观桥动火作业，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
30	2024.04.30	南湖	博5楼东侧大草坪	博5楼东侧大草坪路边垃圾桶冒烟，确认系烟头收集盒内未熄灭烟头引起。	现场浇水及时处置，加强巡查。