2026年10月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2026/10/1	南湖	梅苑餐厅南侧	动火作业未办理动火证。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
2	2026/10/3	南湖	深地国重东侧	电动自行车“飞线充电”1处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
3	2026/10/3	南湖	花海文创店	电动自行车“飞线充电”1处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
4	2026/10/8	南湖	图书馆北侧	电动自行车“飞线充电”1处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
5	2026/10/9	南湖	梅1楼	安全检查40间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.存在吸烟行为或阳台堆积大量烟头的1间； 2.阳台堆积易燃杂物的3间； 3.点明火蚊香的2间； 4.4间房间存放违章电器8件； 5.人走未断电的1间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
6	2026/10/9	文昌	公共充电桩专项检查	安全检查文昌校区公共充电桩。	安全提醒，加强巡查。
7	2026/10/9	文昌	学16楼2至7层	安全检查46间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 5间房间存放违章电器6件。	加强安全检查。通报相关学院处理。
8	2026/10/9	文昌	居民区楼宇“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”3处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
9	2026/10/10	文昌	文昌物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
10	2026/10/12	南湖	梅苑餐厅2层	1.消火栓未按月进行点检检查； 2.消火栓、火灾手动报警装置存在被杂物遮挡情况； 3.消火栓锁扣损坏； 4.疏散指示灯安装高度不符合规范要求； 5.应急照明灯缺失。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
11	2026/10/12	南湖	松苑餐厅1层 南门动火作业	1.动火作业未办理动火证； 2.动火作业未设置动火施工公示牌、现场未做防火隔离； 3.动火作业现场未设置灭火器材； 4.动火作业现场未配备现场安全员。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
12	2026/10/12	南湖	松苑餐厅2层	1.多处消火栓被遮挡； 2.多处消火栓未按月进行点检检查。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
13	2026/10/13	南湖	松苑餐厅3层	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
14	2026/10/13	南湖	松苑餐厅1层	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
15	2026/10/13	南湖	桃苑餐厅2层	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

16	2026/10/13	南湖	桃苑餐厅 美邻惠地下超市	仓库配电箱周围堆积大量易燃杂物 。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
17	2026/10/13	文昌	文创产品展示中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
18	2026/10/13	文昌	资源与地球科学学院 钻探实验室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
19	2026/10/13	文昌	辣不二餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
20	2026/10/13	文昌	文昌山、二龙山	开展山林防火工作督查。	安全提醒，加强巡查。
21	2026/10/14	文昌	学15楼1至7层	安全检查53间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.存在吸烟行为或阳台有大量烟头的 1间； 2.室内堆积易燃杂物的1间； 3.1间房间存放违章电器1件。	加强安全检查。通报相关学院处理。
22	2026/10/14	南湖	电动自行车车棚 喷淋测试	安全巡查电动自行车车棚喷淋测试情况 。	安全提醒，加强巡查。
23	2026/10/15	南湖	松苑餐厅1层 南门动火作业	1.动火作业人与申请人不符； 2.动火作业现场未配备现场安全员 。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
24	2026/10/16	南湖	兰3楼	安全检查341间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.存在吸烟行为或阳台有大量烟头的 28间； 2.阳台堆积易燃杂物的7间； 3.17间房间存放违章电器18件； 4.人走未断电的1间； 5.存放化学药剂氢氧化钠（腐蚀性危险品）的1间； 6.私拉乱接电线的1间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
25	2026/10/16	文昌	居民区楼宇“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇 4幢，共发现电动自行车“飞线充电”3处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
26	2026/10/16	文昌	居民区楼宇“楼梯间杂物堆放”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇 4幢，共发现“楼梯间堆放杂物”1处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
27	2026/10/16	文昌	公共充电桩专项检查	发现1处灭火毯缺失。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
28	2026/10/16	文昌	美邻惠超市	超市低温冷藏冰柜24小时常开，未安装自动灭火装置。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
29	2026/10/16	文昌	西院菜鸟驿站	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
30	2026/10/16	文昌	芳林苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
31	2026/10/19	文昌	学14楼1至7层	安全检查62间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.2间房间存放违章电器2件； 2.室内堆积易燃杂物的1间； 3.人走未断电的2间。	加强安全检查。通报相关学院处理。

32	2026/10/19	南湖	行健楼地下室风机房	复核隐患问题整改情况 。	安全提醒，加强巡查。
33	2026/10/19	南湖	桃4楼物流园	1.疏散指示灯 、应急照明灯缺失； 2.烟感设备配备不足 。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
34	2026/10/19	南湖	机电学院楼	B224房间阳台堆放大量杂物 。	10月22日复查，已整改完毕。
35	2026/10/21	文昌	学34楼3至7层	安全检查120间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.10间房间存放违章电器15件； 2.室内堆积易燃杂物的4间； 3.人走未断电的6间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
36	2026/10/21	文昌	科研楼北侧 停车场施工现场	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
37	2026/10/22	南湖	机电学院楼	楼内多个走廊转角区域存在杂物堆放现象 。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
38	2026/10/22	南湖	力土学院楼	1处疏散指示灯故障。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
39	2026/10/22	南湖	材物学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
40	2026/10/23	文昌	学33楼1至3层	安全检查32间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.1间房间存放违章电器1件； 2.人走未断电的2间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
41	2026/10/23	文昌	居民区楼宇“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”1处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
42	2026/10/23	文昌	居民区楼宇“楼梯间杂物堆放”专项检查	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 。	安全提醒，加强巡查。
43	2026/10/23	文昌	公共充电桩专项检查	安全检查文昌校区公共充电桩 。	安全提醒，加强巡查。
44	2026/10/26	文昌	学33楼4至7层	安全检查43间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.室内使用明火蚊香的1间； 2.1间房间存放违章电器1件； 3.人走未断电的3间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
45	2026/10/27	南湖	化工学院楼北门	堆放大量设备，多辆非机动车停放造成通道堵塞 。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
46	2026/10/27	南湖	经管学院楼北门	堆放大量办公桌椅及活动物资 。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
47	2026/10/27	南湖	体育馆迎新晚会现场	存在物料挤占消防通道，临时用电线路未采取防护措施等问题。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
48	2026/10/28	文昌	学10楼1至2层	安全检查47间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.1间房间发现2名学生室内吸烟； 2.人走未断电的2间； 3.房间堆积易燃杂物的3间。	加强安全检查。通报相关学院处理。

49	2026/10/29	文昌	学10楼3至5层	安全检查78间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.4间房间存放违章电器4件； 2.人走未断电的6间； 3.房间堆积易燃杂物的1间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
50	2026/10/29	南湖	梅1楼	安全检查220间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.存在吸烟行为或阳台有大量烟头的14间； 2.阳台堆积易燃杂物的27间； 3.15间房间存放违章电器17件； 4.人走未断电的15间； 5.点明火蚊香的1间； 6.烟雾报警器未安装到位的1间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
51	2026/10/29	文昌	学8楼1层	安全检查国际学院学生宿舍。	安全提醒，加强巡查。
52	2026/10/29	文昌	居民区消防夜查	G4楼地下室发现电动自行车“飞线充电”4处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
53	2026/10/29	南湖	桃苑餐厅 -1层至4层	1.总务部桃苑餐厅三、四层办公区域火灾自动报警系统无维保记录； 2.三、四层水系统末端试水装置因装修改造未找到； 3.三层楼梯间防火封堵不严。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
54	2026/10/30	文昌	学10楼6至7层	安全检查45间学生宿舍，经初步统计，发现以下隐患： 1.2间房间存放违章电器2件； 2.人走未断电的1间。	加强安全检查。通报相关学院处理。
55	2026/10/30	文昌	公共充电桩专项检查	1处消防钩缺失。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。
56	2026/10/30	文昌	居民区楼宇“楼梯间杂物堆放”专项检查	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
57	2026/10/30	文昌	居民区楼宇“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”3处。	现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
58	2026/10/30	文昌	科创2、3、9、11号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
59	2026/10/30	南湖	博学楼（含地下室）、兰1至兰3楼、梅1楼周边、梅苑餐厅等重点场域	消防安全夜查，发现以下隐患： 1.兰3楼门前新增塑料垃圾桶未张贴“严禁丢弃未熄灭烟头”警示标识，已通知物业公司及时整改； 2.梅苑餐厅地下室堆放大量纸箱等易燃物，已通知总务部饮食管理中心及时整改； 3.通知15分钟后，梅苑餐厅夜间值班人员仍未到岗，已通知总务部饮食管理中心及时整改。	督促整改，并对责任人进行安全教育提醒。