

2025年4月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2025/4/3	南湖	图书馆	消防通道被遮挡。	责令整改，加强巡查。
2	2025/4/3	南湖	C吧	室内消火栓被遮挡。	责令整改，加强巡查。
3	2025/4/3	南湖	物流中心	消防器材被遮挡。	责令整改，加强巡查。
4	2025/4/3	文昌	科创楼内部施工	1. 焊接与切割动火作业现场，未配备消防器材； 2. 施工电线泡在水里； 3. 施工现场多个灭火器失效。	责令整改，加强巡查。
5	2025/4/3	文昌	科创楼道路施工	施工区域安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
6	2025/4/3	文昌	文昌山	山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。
7	2025/4/3	文昌	防空洞	防空洞巡查。	安全提醒，加强巡查。
8	2025/4/3	文昌	教5楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
9	2025/4/3	文昌	文创用品店	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
10	2025/4/3	文昌	矿大记忆超市	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
11	2025/4/3	文昌	学苑餐厅门口，井下施工	安全巡查，提醒工作人员做好井盖周围道路警示防护，注意师生通行安全。	安全提醒，加强巡查。
12	2025/4/3	文昌	学苑餐厅	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。

13	2025/4/3	文昌	嘉园餐厅	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
14	2025/4/3	文昌	灵峰超市	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
15	2025/4/3	文昌	学生公寓楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
16	2025/4/7	南湖	消防总控室	针对火灾自动报警系统报警情况及消控室灭火器材配备情况进行巡查，未发现异常情况。	安全提醒，加强巡查。
17	2025/4/8	文昌	文昌后勤楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
18	2025/4/8	文昌	科创10号楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
19	2025/4/11	南湖	力行楼	消防水池水位低。	安排维修，加强巡查。
20	2025/4/11	南湖	行健楼	部分消防灯具电源线路接入照明线路。	安排维修，加强巡查。
21	2025/4/14	文昌	科创10号楼	动火作业复查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
22	2025/4/16	文昌	篮球馆	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
23	2025/4/16	文昌	科创园区施工	动火作业复查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
24	2025/4/21	南湖	消防总控室	针对火灾自动报警系统报警情况进行巡查，未发现异常情况。	安全提醒，加强巡查。
25	2025/4/21	文昌	学13-14楼	消防通道疏导。	安全提醒，加强巡查。

26	2025/4/22	南湖	第一运动场	二层西一处消防栓无水。	现场协助总务部解决问题，加强巡查。
27	2025/4/22	南湖	总务部（桃苑餐厅3、4层）	对报警烟感进行检查，未发现异常情况。	安全提醒，加强巡查。
28	2025/4/22	文昌	综合楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
29	2025/4/22	文昌	物联网研究中心	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
30	2025/4/22	文昌	综合楼化工学院实验室	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
31	2025/4/23	南湖	深地国重	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
32	2025/4/23	南湖	图书馆	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
33	2025/4/24	南湖	松1楼	共抽查30余间宿舍，发现电水壶2个、电热锅1个。	暂存违章物品，通报责任学院整改，加强巡查。
34	2025/4/24	文昌	低碳能源与动力工程学院实验室	出版社一层110房间外微型消防站缺失物资，要求学院按规定配齐。	责令整改，加强巡查。
35	2025/4/24	文昌	学1-5楼	安全巡查楼宇内配电间、消防设施；楼宇外电动车充电区域消防安全。提醒工作人员加强巡查，注意消防安全，提醒应急处突注意事项。	安全提醒，加强巡查。
36	2025/4/27	文昌	学8楼、学15楼	协助公寓管理中心开展安全专项检查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
37	2025/4/27	文昌	国合实验室	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
38	2025/4/28	南湖	南京中快人餐饮有限公司	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。

39	2025/4/28	南湖	徐州汉中福禧餐饮有限公司	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
40	2025/4/28	南湖	徐州1818商业管理有限公司	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
41	2025/4/28	南湖	青岛书香味道餐饮管理有限公司	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
42	2025/4/28	南湖	苏州君创餐饮管理有限公司	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
43	2025/4/28	南湖	南京巨百餐饮管理有限公司	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
44	2025/4/28	南湖	美邻惠地下超市	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
45	2025/4/28	南湖	桃四楼菜鸟驿站	五一假期前安全提醒，要求加强假期安全巡查检查。	安全提醒，加强巡查。
46	2025/4/29	南湖	松苑餐厅	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
47	2025/4/29	文昌	科创园路面	动火作业复查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
48	2025/4/29	文昌	图书馆	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
49	2025/4/29	文昌	离退休处	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
50	2025/4/29	文昌	羽毛球馆	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
51	2025/4/29	文昌	文昌山	山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。

52	2025/4/30	文昌	懋苑理发店	消防安全公示牌未上墙。	责令整改，加强巡查。
53	2025/4/30	文昌	文昌餐厅	1. 消防安全公示牌未上墙； 2. 灭火器材被遮挡； 3. 两处插座底座线路裸露，未固定。	责令整改，加强巡查。
54	2025/4/30	文昌	风味小吃城	1. 消防安全公示牌无责任人； 2. 通风电源未常开，防水电源盒损坏。	责令整改，加强巡查。
55	2025/4/30	文昌	灵峰超市	消防安全公示牌无责任人。	责令整改，加强巡查。
56	2025/4/30	文昌	物流中心	1. 一处应急灯故障； 2. 木材纸箱等易燃物品堆积； 3. 禁止烟火等标识缺失； 4. 灭火器周围有遮挡。	责令整改，加强巡查。
57	2025/4/30	文昌	学8楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
58	2025/4/30	文昌	科创4号楼	微型消防站灭火器材缺失。	责令整改，加强巡查。
59	2025/4/30	文昌	科创7号楼	配电箱盖缺失。	责令整改，加强巡查。