

## 2023年9月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2023.9.4	文昌	教二楼、教三楼	现场确认教二楼、教三楼消火栓位置及归属单位，提醒物业人员加强消防安全巡查。	加强巡查。
2	2023.9.5	文昌	学13-学16楼	消防巡查学13-学16楼（灭火器箱、疏散指示灯、应急照明灯、微型消防站）。	加强巡查。
3	2023.9.7	文昌	碳中和研究院、继续教育学院、徐海学院、附属小学、校医院、离退休处	现场与各单位安全员交流近期各单位消火栓检测维修保养情况及其他消防安全的管理。	加强巡查。
4	2023.9.8	文昌	文昌学生公寓楼	处理烟感异响。	安排维修，加强巡查。
5	2023.9.11	南湖	资源学院门前	编号“002”室外栓漏水。	安排维修，加强巡查。
6	2023.9.11	南湖	化工学院	化工楼A108施工引起烟感报警。经核查为现场装修工人使用切割机引起的烟感报警，现场已责令停工。	责令整改，待复查。
7	2023.9.11	南湖	力行楼	2楼部分消防灯具故障。	安排维修，加强巡查。
8	2023.9.15	南湖	行健路	编号“024”室外栓漏水。	安排维修，加强巡查。
9	2023.9.15	南湖	矿科楼北侧	编号“097”室外栓漏水。	安排维修，加强巡查。
10	2023.9.26	文昌	科创1号楼	日常消防检查及防火巡查、提醒物业管理人加强巡查。	加强巡查。
11	2023.9.26	文昌	教4楼、教2楼、逸夫楼	日常消防检查及防火巡查、提醒物业管理人加强巡查。	加强巡查。
12	2023.9.26	文昌	嘉园餐厅	1.日常消防检查及防火巡查，提醒食堂管理人员加强巡查；2.大厅内多个应急照明灯损坏。	责令整改，待复查。

13	2023.9.26	文昌	文昌餐厅	1.日常消防检查及防火巡查，提醒食堂管理人员加强巡查；2.2层缺少应急灯、安全出口灯；3.1层大厅1处应急灯被电视机遮挡。	责令整改，待复查。
14	2023.9.26	文昌	文苑餐厅、沁园餐厅	日常消防巡查及防火检查，提醒食堂管理人员加强巡查。	加强巡查。
15	2023.9.26	文昌	物流中心	日常消防巡查及防火检查，提醒物流中心管理人员加强巡查。	加强巡查。
16	2023.9.26	文昌	收发室	日常消防巡查及防火检查，提醒管理人员加强巡查。	加强巡查。
17	2023.9.26	南湖	力行楼	中秋节、国庆节前校园重点部位安全检查。力行楼A区地下室部分消防灯具没电。	安排维修，加强巡查。
18	2023.9.26	南湖	兰三楼	中秋节、国庆节前校园重点部位安全检查，发现电热锅一个。	责令整改，待复查。
19	2023.9.26	南湖	梅苑餐厅	中秋节、国庆节前校园重点部位安全检查，桌椅摆放影响安全出口。	责令整改，待复查。
20	2023.9.26	南湖	图书馆	中秋节、国庆节前校园重点部位安全检查。	加强巡查。
21	2023.9.26	南湖	化工学院	中秋节、国庆节前校园重点部位安全检查。	加强巡查。
22	2023.9.26	南湖	实验大楼工地	中秋节、国庆节前校园重点部位安全检查。	加强巡查。
23	2023.9.27	文昌	附属小学	日常消防检查及防火巡查，提醒管理人员注意消防安全、加强巡查。	加强巡查。
24	2023.9.27	文昌	附属幼儿园	日常消防巡查及防火检查，提醒管理人员注意消防安全、加强巡查。	加强巡查。

25	2023.9.27	文昌	校医院	日常消防巡查及防火检查，提醒管理人员注意消防安全、加强巡查。	加强巡查。
26	2023.9.27	文昌	配电室	日常消防巡查及防火检查，提醒管理人员注意消防安全、加强巡查。	加强巡查。
27	2023.9.27	文昌	工程结构火灾实验室	日常消防巡查及防火检查，提醒管理人员注意消防安全、加强巡查。	加强巡查。
28	2023.9.27	文昌	环山路微型消防站	日常消防巡查及防火检查。	加强巡查。