

## 2024年11月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2024. 11. 08	南湖校区	南湖校区所有商铺	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
2	2024. 11. 08	文昌校区	百佳利超市	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
3	2024. 11. 08	文昌校区	南门外商铺	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
4	2024. 11. 08	文昌校区	中国银行	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
5	2024. 11. 08	文昌校区	惠选教育超市	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
6	2024. 11. 08	文昌校区	西区实业小饭桌	走廊一电线接头裸露在外，无防护，存在电气安全隐患；提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	责令整改，待复查
7	2024. 11. 08	文昌校区	懋苑二层商铺（星期八书店，移动、联通、电信营业厅，打印店、眼镜店、照相馆、驾校等）	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
8	2024. 11. 08	文昌校区	懋苑二层公共区域	多个疏散指示标识损坏。	责令整改，待复查
9	2024. 11. 08	文昌校区	灵峰超市	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
10	2024. 11. 08	文昌校区	灵峰超市二层打印店	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
11	2024. 11. 08	文昌校区	矿大记忆超市	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
12	2024. 11. 08	文昌校区	小西门外商铺	提醒工作人员加强巡查，注意用电电气安全。	安全提醒，加强巡查。

13	2024.11.08	文昌校区	西门外商铺	提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
14	2024.11.13	南湖校区	公教区	公教区焊接栏杆动火作业，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
15	2024.11.13	南湖校区	图书馆	图书馆八层屋面，架空层至八层管道井、空调机房，焊接动火作业，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
16	2024.11.14	文昌校区	科创11号楼	日常消防与安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
17	2024.11.14	文昌校区	力士学院实验楼	1层走廊消防栓栓头与水带不匹配，需更换。	责令整改，待复查
18	2024.11.19	南湖校区	行健楼	巡查防雷施工进度情况、消防主机使用情况，提醒注意施工安全。	安全提醒，加强巡查。
19	2024.11.19	南湖校区	博4、5楼	巡查防雷施工进度情况，提醒注意施工安全。	安全提醒，加强巡查。
20	2024.11.19	南湖校区	梅2楼	提醒同学宿舍内纸箱杂物及时清理，禁用违章电器。提醒物业人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
21	2024.11.21	南湖校区	博5楼地下室	室内消防栓漏水。	安排维修，加强巡查。
22	2024.11.21	南湖校区	室外消防栓	编号“004”号室外消防栓漏水。	安排维修，加强巡查。
23	2024.11.21	南湖校区	图书馆	会同铜山消防大队开展消防安全检查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
24	2024.11.23	南湖校区	杏苑	巡查简易喷淋设施动火施工，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
25	2024.11.24	南湖校区	行健楼	巡查悬挂式灭火器施工安装，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。

26	2024. 11. 24	文昌校区	家属区	家属区无证动火作业，现场要求停止作业并要求补齐手续与灭火器具后复工。	责令整改，待复查
----	--------------	------	-----	------------------------------------	----------