

2025年11月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2025/11/1	南湖	杏苑、梅苑、兰苑	开展宿舍阳台“易燃杂物堆积”专项检查，并对学生公寓物业工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
2	2025/11/4	南湖	校医院施工区域	校医院外立面施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
3	2025/11/12	南湖	矿科中心C区	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
4	2025/11/12	文昌	学34楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 417室电热锅1个； 2. 511室电热锅1个； 3. 514室电水壶1个。	通报所在学院处理，加强抽查。
5	2025/11/12	南湖	松1楼	现场处置房间内烟感故障。	安全提醒，加强巡查。
6	2025/11/12	南湖	竹4楼	A区4层走廊室内消火栓漏水，已紧急抢修。	安全提醒，加强巡查。
7	2025/11/12	文昌	文昌图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
8	2025/11/12	文昌	教1南楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
9	2025/11/12	文昌	学1楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 112室煮蛋器1个； 2. 208室电煮锅1个。	通报所在学院处理，加强抽查。
10	2025/11/14	文昌	北门收发室	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
11	2025/11/14	南湖	C吧	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 查出： 1. 营业区域部分应急灯、疏散指示灯断电； 2. 一处堂食桌椅遮挡室内消火栓； 3. 超市出口缺少安全出口灯； 4. 营业区域有纸箱等易燃杂物堆积现象。	责令整改，整改后复查。
12	2025/11/14	南湖	A吧	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 查出： 1. 烤肠机位置建议增加灭火器材； 2. 低温奶区24小时开机，建议增加灭火弹； 3. 安全提醒现场工作人员，及时清理店内纸箱等易燃杂物。	安全提醒，加强巡查。
13	2025/11/15	文昌	暖气管道维修 (风味小吃城南侧)	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
14	2025/11/21	文昌	居民区	协助居民区银城物业开展“飞线”充电专项检查，共检查文昌居民区东区楼宇20栋，发现电动自行车“飞线”充电4处。	责令整改，整改后复查。
15	2025/11/21	文昌	学14楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 202室电热锅1个； 2. 203室电热锅1个。	通报所在学院处理，加强抽查。

16	2025/11/21	文昌	学15楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出301室电热壶1个。	通报所在学院处理，加强抽查。
17	2025/11/24	文昌	文昌幼儿园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒	安全提醒，加强巡查。
18	2025/11/27	南湖	美邻惠超市	徐州市消防救援支队来校到桃苑餐厅负一层美邻惠超市开展“双随机检查”，检查中发现的问题已向相关单位通报。	责令整改，整改后复查。
19	2025/11/27	文昌	学1楼、学3-6楼、学8楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 学1楼违章电器9件； 2. 学3楼违章电器3件； 3. 学4楼违章电器14件； 4. 学5楼违章电器1件； 5. 学6楼违章电器1件。	通报所在学院处理，加强抽查。
20	2025/11/27	南湖	兰1-3楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 兰3楼A4011室电锅1个，宿舍内有抽烟现象； 2. 兰3楼B2012室存有刀具、煮蛋器1个，且人走未断电。	通报所在学院处理，加强抽查。
21	2025/11/27	南湖	梅1-3楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 梅1楼A2181室电锅1个； 2. 梅3楼B2161室电水壶1个。	通报所在学院处理，加强抽查。
22	2025/11/27	南湖	桃1-5楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 桃1楼714室阳台有纸箱、杂物堆积现象； 2. 桃1楼5081室电煮锅1个，且阳台有杂物堆积现象。	通报所在学院处理，加强抽查。
23	2025/11/28	南湖	杏1-3楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 杏1楼B2051室阳台有杂物堆积现象； 2. 杏3楼B7092室阳台有纸箱堆积现象。	通报所在学院处理，加强抽查。
24	2025/11/28	南湖	松1-4楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出： 1. 松1楼B2042室阳台有纸箱堆积，宿舍内有抽烟现象； 2. 松1楼B2062室阳台有纸箱堆积现象； 3. 松1楼B4071室阳台有杂物堆积现象； 4. 松1楼B4112室阳台有纸箱堆积现象。	通报所在学院处理，加强抽查。
25	2025/11/28	南湖	竹1-4楼	安全检查并对学生公寓物业工作人员做安全提醒 查出竹3楼B2081室电锅2个。	通报所在学院处理，加强抽查。
26	2025/11/28	南湖	桃苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 查出： 1. 一层操作间部分消防设施被破坏，需及时维修； 2. 建议二层办公室新增灭火器，提升局部区域防火应急能力。	责令整改，整改后复查。
27	2025/11/28	南湖	梅苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 查出： 1. 一层消火栓玻璃门破裂，需及时更换； 2. 二层大厅消火栓内缺失1具灭火器，需补充配齐。	责令整改，整改后复查。
28	2025/11/28	南湖	松苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒 查出一层1处疏散指示灯故障，需及时维修更换，保障疏散指引有效。	责令整改，整改后复查。
29	2025/11/27 至11/28	南湖校区	行健楼、力行楼、图书馆、博物馆、基建处及校内施工工地等30家单位，累计覆盖260余间办公室、工作室、自习室及阅览室	对各部门办公室安全检查并做安全提醒。发现问题如下： 1. 校总值班室灭火器已过期，未及时更换； 2. 财务大厅安全出口指示灯故障不亮，影响应急疏散指引； 3. 行健楼电梯口及楼梯间杂物堆放过多，存在堵塞疏散通道风险； 4. 图书馆部分平板电脑等电子设备未落实“人走断电”要求，长期通电存在用电安全隐患； 5. 图书馆阅览室、自习室内未设置用电安全提醒标识，师生安全警示不足； 6. 博物馆消防器材配置不规范，个别关键位置存在灭火器缺失情况； 7. 一站式大学生社区服务中心空调遮挡消火栓。	责令整改，整改后复查。

30	2025/11/7 至11/28	两校区	20余栋楼宇	协同楼宇物业工作人员，对消防检测公司检测出并维修过的问题，逐一现场测试验收，两校区涉及楼宇20余栋。	安全提醒，加强巡查。
----	---------------------	-----	--------	--	------------