

## 2025年1-2月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2025.01.03	文昌	大学生活动中心物流园	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
2	2025.01.05	文昌	教一南楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
3	2025.01.06	南湖	地下超市客佰客兰州牛肉面	湿式报警阀房间内堆放杂物，出口被冰柜阻塞。	现场整改，加强巡查。
4	2025.01.07	南湖	体育馆A馆	CUBAL赛事保障灭火器材数量不足。	现场整改，加强巡查。
5	2025.01.08	南湖	矿业学院楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
6	2025.01.10	南湖	力土学院楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
7	2025.01.13	南湖	力行楼	7层高位消防水箱漏水。	安排维修，加强巡查。
8	2025.01.15	南湖	材物学院楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
9	2025.01.15	文昌	校园内超市、报亭、物流中心、培训中心和其他商业单位	发现部分商户消防负责人不明确、制度未上墙、消防栓被遮挡、易燃物堆积、消防通道堆放物品、灭火器配备不足等问题。	责令整改，待复查。
10	2025.01.16	南湖	经管学院楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
11	2025.01.16	文昌	学2、6、7、15、17楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
12	2025.01.16	文昌	青教公寓	青教2号楼1单元102室飞线充电，且青教公寓多个公租房存在飞线充电现象；2单元楼栋口堆放纸壳等易燃杂物。	责令整改，待复查。

13	2025.01.16	文昌	总务部仓库	砍伐下的枯树枝堆积较多，存在消防安全隐患。	现场整改，加强巡查。
14	2025.01.16	南湖	学生公寓楼	联合学生处、总务部、各学院组成专项检查组，对学生宿舍安全卫生情况进行检查，巡查中发现的违章电器已集中暂存。	安全提醒，加强巡查。
15	2025.01.17	文昌	学生公寓楼	联合学生处、总务部、各学院组成专项检查组，对学生宿舍安全卫生情况进行检查，巡查中发现的违章电器已集中暂存。	安全提醒，加强巡查。
16	2025.01.18	南湖	桃蹊餐厅	餐桌遮挡室内消火栓。	现场整改，加强巡查。
17	2025.01.18	文昌	家属区	环山路有居民焚烧“纸钱”祭拜，待烧完后，巡查人员浇水防止未烧尽复燃。	安全提醒，加强巡查。
18	2025.01.19	南湖	桃1楼	610西侧房间无线烟感报警，核查确认系学生刷牙时不慎将水洒在插线板上导致冒烟，现场对学生进行安全教育。	现场整改，加强巡查。
19	2025.01.20	文昌	工厂区2车间	2车间旁屋内电焊作业，无动火作业审批，已制止。要求施工单位按照规定办理手续，并做好施工现场消防安全工作。	责令整改，待复查。
20	2025.02.15	南湖	室外消火栓	编号“076”号室外消火栓漏水。	安排维修，加强巡查。
21	2025.02.15	文昌	出版社	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
22	2025.02.18	文昌	印务公司	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
23	2025.02.18	文昌	二龙山	山林防火巡查巡视。	安全提醒，加强巡查。
24	2025.02.18	文昌	建筑设计院	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
25	2025.02.18	南湖	图书馆、桃苑餐厅	会同徐州市消防支队进行“双随机检查”，图书馆末端试水阀门锈蚀，消防控制室值班记录填写不规范；桃苑餐厅个别防火门变形。	责令整改，待复查。

26	2025.02.19	文昌	实验室废弃物安全暂存柜	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
27	2025.02.20	南湖	东门、化工学院、文博中心、桃2楼、桃苑餐厅	校党委副书记李江涛带队对南湖校区东门、化工学院、文博中心、学生公寓师生便民服务点、桃苑餐厅等重点部位开展安全检查。	安全提醒，加强巡查。
28	2025.02.20	文昌	文昌山	山林防火巡查巡视。	安全提醒，加强巡查。
29	2025.02.20	南湖	资源学院楼	火灾自动报警主机故障。	安排维修，加强巡查。
30	2025.02.25	南湖	行健楼	负一层消防线路裸露。	安排维修，加强巡查。
31	2025.02.25	南湖	理科楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
32	2025.02.25	文昌	科创10号楼	科创10号楼动火作业复查，提醒施工人员注意作业安全及防火检查。	安全提醒，加强巡查。
33	2025.02.25	文昌	科创4号楼	科创4号楼动火作业复查，提醒施工人员注意作业安全及防火检查。	安全提醒，加强巡查。
34	2025.02.25	文昌	科创11号楼	科创11号楼动火作业复查，提醒施工人员注意作业安全及防火检查。	安全提醒，加强巡查。
35	2025.02.25	文昌	沁苑餐厅	抽油烟机电源线有裸露现象。	现场整改，加强巡查。
36	2025.02.25	文昌	文昌山林	山林防火巡查巡视。	安全提醒，加强巡查。
37	2025.02.26	南湖	计算机学院楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
38	2025.02.27	文昌	学1-8楼	安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。

39	2025.02.28	南湖、文昌	学生公寓、文昌家属区、附属小学、智能采矿装备技术全国重点实验室、青教公寓等	校党委副书记李江涛带队对学生公寓、文昌家属区、附属小学、智能采矿装备技术全国重点实验室、青教公寓等重点场所开展安全检查。	安全提醒，加强巡查。
----	------------	-------	---------------------------------------	--	------------