

## 2023年4月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2023. 4. 4	文昌	学7楼1层南	学7楼1层南通道口应急疏散灯掉落。	安排维修，加强巡查。
2	2023. 4. 5	南湖	化工学院楼	化工A425-3烟感故障。	安排维修，加强巡查。
3	2023. 4. 8	文昌	学17楼2层南	学17楼2层南安全出口灯异响。	安排维修，加强巡查。
4	2023. 4. 17	南湖	行健楼	行健楼5楼AB区有施工，散指示灯断电。	责令整改，待复查。
5	2023. 4. 17	南湖	基础实验楼、前沿科学中心建设工地	例行安全巡查。	加强巡查。
6	2023. 4. 17	南湖	劳动教育实践基地	灭火器配备不足、无消防灯具、地上无标识、配电间堆放杂物等问题。	责令整改，待复查。
7	2023. 4. 18	南湖	兰3楼	兰3楼A2151宿舍阳台处发现大量烟头。	通报学院，核查处理。
8	2023. 4. 18	南湖	兰3楼	兰3楼A2092宿舍发现电热壶一个。	通报学院，核查处理。
9	2023. 4. 18	南湖	兰3楼	兰3楼B2172宿舍发现电锅一个。	通报学院，核查处理。
10	2023. 04. 24	文昌	科创1号楼	三层走廊一消防栓门损坏，一安全出口灯损坏。	安排维修，加强巡查。
11	2023. 04. 24	文昌	学5楼	学5楼楼梯间应急疏散灯故障、灭火器箱无灭火器。	安排维修，加强巡查。

12	2023. 4. 26	文昌	学7楼、学6楼	安全巡查学生公寓，提醒同学注意用电安全、宿舍卫生。	加强巡查。
13	2023. 4. 26	文昌	科创1号楼2层 化工学院实验室	安全检查实验室，提醒开展实验同学遵守实验安全操作规程，注意实验安全。	加强巡查。
14	2023. 4. 26	文昌	学5楼、学8楼	安全巡查学生公寓，提醒同学注意用电安全、宿舍卫生。	加强巡查。
15	2023. 4. 26	南湖	学生公寓安全检查	安全巡查学生公寓，提醒同学注意用电安全、宿舍卫生。	加强巡查。
16	2023. 4. 27	南湖	文科楼	B209门外手报按钮松动。	安排维修，加强巡查。
17	2023. 4. 27	南湖	博物馆	部分灭火器没有指示标识。	责令整改，待复查。
18	2023. 4. 27	南湖	图书馆	一楼社会科学阅读馆右侧墙壁电线裸露。	责令整改，待复查。
19	2023. 4. 27	南湖	设计学院楼	部分灭火器没有指示标识。	责令整改，待复查。
20	2023. 4. 27	南湖	松苑餐厅	肯德基北侧水果店室内消火栓被遮挡。	现场整改，加强复查