

2023年3月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2023. 3. 1	文昌	懋苑物流中心	1. 网线、强电线、弱电线布线混乱；2. 安全出口锁闭，堆积快递物品堵塞疏散通道；3. 应急照明灯故障，疏散指示灯安装不规范；4. 配备灭火器材数量不足。	责令整改，待复查。
2	2023. 3. 1	文昌	懋苑理发店	1. 强电线布线不规范；2. 灭火器过期。	责令整改，待复查。
3	2023. 3. 1	文昌	懋苑二层商业网点	1. 大厅疏散指示灯损坏；2. 部分灭火器过期。	责令整改，待复查。
4	2023. 3. 1	文昌	懋苑文昌餐厅	1. 2层应急照明灯故障；2. 电风扇接线不规范。	责令整改，待复查。
5	2023. 3. 1	南湖	消控室	六氟丙烷灭火器4KG（悬挂）过期。	安排维修，加强巡查。
6	2023. 3. 3	南湖	梅苑、兰苑学生公寓	2个房间内存放或使用电热器具。	通报学院，核查处理。
7	2023. 3. 9	南湖	杏苑、竹苑、梅苑学生公寓	例行巡查楼内消防设施、器材。	加强巡查。
8	2023. 3. 9	文昌	主楼及周边	主楼北侧120号室外消火栓漏水。	安排维修，加强巡查。
9	2023. 3. 9	文昌	学1—学8楼、学17楼学生公寓	例行巡查楼内消防设施、器材。	加强巡查。
10	2023. 3. 10	南湖	松苑餐厅	一层1818美食广场南门安全出口灯故障。	安排维修，加强巡查。
11	2023. 3. 16	文昌	学11—16楼	楼内消防设施、器材故障、缺失。	安排维修，加强巡查。

12	2023. 3. 20	南湖	力行楼及周边	大创中心门口室外消火栓漏水。	安排维修，加强巡查。
13	2023. 3. 21	南湖	行健楼	消防风机控制箱老化、损坏。	安排维修，加强巡查。
14	2023. 3. 22	文昌	沁苑餐厅	灭火器缺失。	责令整改，待复查。
15	2023. 3. 23	南湖	行健路	行健东路010号室外消火栓漏水。	安排维修，加强巡查。
16	2023. 3. 24	南湖	第一运动场	楼梯间电动车充电。	现场整改，加强巡查。
17	2023. 3. 29	文昌	校园	9处室外消火栓出水故障。	安排维修，加强巡查。
18	2023. 3. 31	南湖	博5楼地下室	消火栓柜门损坏。	安排维修，加强巡查。
19	2023. 3. 31	南湖	博5楼南侧停车场	电动车私拉电线充电。	现场整改，加强巡查。
20	2023. 3. 31	南湖	梅苑3号楼及周边	048号室外消火栓损坏。	安排维修，加强巡查。