

## 2025年6月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2025/6/4	文昌	学34楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
2	2025/6/4	文昌	科创6号楼一层	针对5月26日检查发现的问题进行复查，已整改。	整改完毕，加强巡查。
3	2025/6/4	文昌	科创8号楼	针对5月26日检查发现的问题进行复查，并督促整改。	责令整改，加强巡查。
4	2025/6/4	文昌	培训中心教学楼	针对5月30日检查发现的问题进行复查，已整改。	整改完毕，加强巡查。
5	2025/6/4	文昌	科创6号楼二、三层	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 消防灯具未通电； 2. 室内消火栓无水带、枪头。	责令整改，加强巡查。
6	2025/6/4	文昌	文昌印务中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
7	2025/6/4	文昌	文昌物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
8	2025/6/4	南湖	松苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
9	2025/6/9	文昌	文昌山	山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。
10	2025/6/9	文昌	出版社	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
11	2025/6/9	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
12	2025/6/9	文昌	学生公寓区各充电桩	安全检查电动自行车充电区域。	安全提醒，加强巡查。
13	2025/6/9	文昌	科创1号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

14	2025/6/10	文昌	篮球馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
15	2025/6/10	文昌	学34楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出716室电热锅一个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
16	2025/6/10	文昌	科创8号楼	针对6月4日检查发现的问题再次进行复查，已整改。	整改完毕，加强巡查。
17	2025/6/10	文昌	科创6号楼二、三层	针对6月4日检查发现的问题进行复查，已整改。	整改完毕，加强巡查。
18	2025/6/10	文昌	科创9、10号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
19	2025/6/10	南湖	竹3楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
20	2025/6/10	南湖	梅1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
21	2025/6/10	南湖	南湖物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
22	2025/6/11	南湖	材物学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. B108室门口安全出口堵塞； 2. 部分安全出口逃生锤缺失。	责令整改，加强巡查。
23	2025/6/11	南湖	经管学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. A110室门口易燃杂物堆放，堵塞疏散通道和安全出口； 2. 8号门未设置逃生锤。	责令整改，加强巡查。
24	2025/6/11	南湖	机电学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出地下室停放电动车1辆。	责令整改，加强巡查。
25	2025/6/12	文昌	西区配电室	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2025/6/12	南湖	信控学院楼	烟感故障消防主机报警，现场处置消音，待维修。	安全提醒，加强巡查。
27	2025/6/12	文昌	体育场	对徐海学院2025届毕业生晚会场地进行了安全检查，重点提醒现场工作人员大型活动安保、政保、应急疏散、安全用电、消防器材配备等工作。	安全提醒，加强巡查。
28	2025/6/12	南湖	松3楼学生社区工作委员会	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，发现房间门口消火栓玻璃损坏，房间内应增配灭火器。	责令整改，加强巡查。

29	2025/6/12	南湖	明德礼堂	对楼宇水灭火系统进行检查，未见问题隐患。并提醒现场工作人员安全注意事项。	安全提醒，加强巡查。
30	2025/6/12	南湖	理科楼施工区域	理科楼一层施工修缮施工区域安全检查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
31	2025/6/16	南湖	图书馆北侧	编号“068”号室外消火栓漏水，已现场维修。	整改完毕，加强巡查。
32	2025/6/16	南湖	博五楼西侧	编号“022”号室外消火栓漏水，已报修。	安全提醒，加强巡查。
33	2025/6/18	文昌	科创1号楼	对楼宇火灾自动报警系统、水灭火系统、防排烟系统进行检查，未见问题隐患。	安全提醒，加强巡查。
34	2025/6/18	南湖	体育馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，为毕业典礼现场增加12具灭火器和6张灭火毯。	安全提醒，加强巡查。
35	2025/6/18	文昌	西区配电室	动火作业检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
36	2025/6/18	文昌	垃圾中转站	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
37	2025/6/18	文昌	设计院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
38	2025/6/18	文昌	离退休处	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
39	2025/6/18	文昌	二龙山	山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。
40	2025/6/19	南湖	松3楼	动火作业检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
41	2025/6/23	文昌	学生公寓区各充电桩	安全检查电动自行车充电区域。	安全提醒，加强巡查。
42	2025/6/23	文昌	居民区各充电桩	安全检查电动自行车充电区域。	安全提醒，加强巡查。
43	2025/6/23	文昌	居民区	安全检查居民区，查出居民区地下室和楼道内存在电动自行车“飞线”违规充电、易燃杂物堆放等隐患。	责令整改，加强巡查。

44	2025/6/23	文昌	国际学院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
45	2025/6/23	文昌	逸夫楼动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
46	2025/6/23	南湖	数学学院修缮施工区域	安全检查数学学院吊顶、安装暖气片等修缮施工区域，现场未施工。	安全提醒，加强巡查。
47	2025/6/23	南湖	博五楼修缮施工区域	安全检查博五楼地下车库标识牌更新施工区域，现场未施工。	安全提醒，加强巡查。
48	2025/6/23	南湖	体育馆A区122室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
49	2025/6/24	南湖	矿科中心动火作业区域	动火作业检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
50	2025/6/24	南湖	矿科中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
51	2025/6/24	南湖	110KV变电站	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
52	2025/6/24	南湖	矿业学院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
53	2025/6/25	南湖	体育馆二层篮球场	手动火灾报警装置异响，已现场维修。	安全提醒，加强巡查。
54	2025/6/27	南湖	明德礼堂	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
55	2025/6/30	南湖	数学学院	烟感故障消防主机报警，现场处置消音，待维修。	安全提醒，加强巡查。