

2024年9月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2024.09.02	南湖	行健楼屋面	高空作业施工人员无防护措施，存在安全隐患。	现场整改，加强巡查。
2	2024.09.02	南湖	环测学院	火灾自动报警区域机故障，已通知维保单位维修。	安排维修，加强巡查。
3	2024.09.05	南湖	信息化处机房	对信息化处机房动火作业进行巡查，施工负责人、物业、安保人员均在现场保障施工安全。	安全提醒，加强巡查。
4	2024.09.06	南湖	博1楼C区	博1楼C区室内消火栓漏水，已现场处置。	安排维修，加强巡查。
5	2024.09.09	文昌	家属区	西25楼东侧“193”号室外消火栓漏水，已现场处置。	现场整改，加强巡查。
6	2024.09.10	文昌	逸夫楼、科研楼	安全巡查逸夫楼、科研楼，提醒物业工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
7	2024.09.14	南湖	文科楼及周边	“071”号室外消火栓（文科楼报告厅外）漏水，已现场处置。	现场整改，加强巡查。
8	2024.09.14	南湖	矿科中心	A402办公室室内围栏拆除动火作业巡查，提醒施工人员注意作业安全及防火检查。	安全提醒，加强巡查。
9	2024.09.18	南湖	环测学院	火灾自动报警系统故障，已现场处置。	现场整改，加强巡查。
10	2024.09.19	南湖	资源学院	火灾自动报警系统故障，已现场处置。	现场整改，加强巡查。
11	2024.09.20	南湖	设计学院	火灾自动报警系统故障，已现场处置。	现场整改，加强巡查。
12	2024.09.23	文昌	学17楼	安全巡查学17楼，提醒物业工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。

13	2024.09.23	文昌	文昌配电室	安全巡查文昌配电室，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
14	2024.09.23	文昌	城市地下空间实验室	安全巡查城市地下空间实验室，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
15	2024.09.23	文昌	工厂区3号车间	安全巡查工厂区3号车间，提醒施工人员注意作业安全及防火检查。	安全提醒，加强巡查。
16	2024.09.23	文昌	学7楼	提醒学生及时清理宿舍内纸箱杂物，禁用违章电器；提醒物业人员加强巡查，注意消防安全，及时整理占用消防通道的晾晒衣架。	安全提醒，加强巡查。
17	2024.09.24	文昌	校内美团配送点	1.部分灭火器已到报废年限；2.灭火器被遮挡；3.无围栏危险区域应放置提示标识及隔离栏。	责令整改，待复查。
18	2024.09.24	文昌	教3楼	3楼楼梯口应急灯未接通电源。	责令整改，待复查。
19	2024.09.24	南湖	兰3楼	提醒学生及时清理宿舍内纸箱杂物，禁用违章电器；提醒物业人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
20	2024.09.26	南湖	梅2楼	无线声光报警器故障，已现场处置。	安排维修，加强巡查。
21	2024.09.26	文昌	青6楼	青6楼管井动火作业现场安全巡查，提醒施工人员注意消防安全；现场2具灭火器，1具超期，要求立即更换。	责令整改，待复查。
22	2024.09.26	文昌	新建配电室施工区域	提醒施工人员注意施工安全，动火作业时配备足够的消防器材，做好防火检查。	安全提醒，加强巡查。
23	2024.09.26	南湖	杏3楼	南侧库房隔断制作与安装动火作业巡查，提醒施工人员注意作业安全及防火检查。	安全提醒，加强巡查。
24	2024.09.27	文昌	碳中和实验室	碳中和实验室库房存在飞线充电隐患，已现场处理。	现场整改，加强巡查。