

2025年10月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2025/10/10	南湖	学苑南路	施工损坏编号“037”号室外消防栓，已紧急抢修。	整改完毕，加强巡查。
2	2025/10/11	南湖	海淀亭	安全检查“海淀亭”。	安全提醒，加强巡查。
3	2025/10/13	南湖	竹4楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出竹4楼内消防栓无水。	责令整改，加强巡查。
4	2025/10/13	南湖	桃苑餐厅	一层部分餐饮窗口占用消防卷帘门下降区域，已现场整改。	整改完毕，加强巡查。
5	2025/10/13	南湖	松苑餐厅	消防控制室（值班室）区域机报警音频线被拔掉。	责令整改，加强巡查。
6	2025/10/14	文昌	芳林苑餐厅	消防安全责任制度不规范、台账不健全、消防培训记录不健全、应急预案不健全、消防巡查和检查记录不健全等问题，要求该餐厅负责人限期整改完成。	10月24日复查 整改完毕，加强巡查。
7	2025/10/14	文昌	学34楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 学34楼318室电水壶1个； 2. 学34楼321室电炒锅1个，电锅1只。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
8	2025/10/14	文昌	科创2号楼	复查9月30日问题隐患： 1. 科创2号楼一层资源学院实验室内杂物堆积且阻碍消防器材； 2. 科创2号楼至科创3号楼连廊安全通道堵塞。	10月14日复查 整改完毕，加强巡查。
9	2025/10/14	文昌	科创3号楼	复查9月30日问题隐患： 1. 科创3号楼108室（多场物性参数测试实验室）有飞线充电行为，已现场整改完毕。 2. 科创3号楼一消防通道玻璃门锁闭，要求张贴“必要时可击碎此玻璃”的标识。	10月14日复查 整改完毕，加强巡查。
10	2025/10/14	文昌	银河物业服务中心	复查9月30日问题隐患： 1. 室内杂物过多； 2. 消防器材设置不规范。	10月14日复查 整改完毕，加强巡查。
11	2025/10/15	南湖	梅3楼北侧架空层 校园电动小公交库房	实业公司已与总务部沟通，协调新的库房位置，近期搬迁。在未调整库房位置前采取以下措施： 1. 校园电动小公交电池须室外充电，并安排人员24小时值班，发现问题及时处置； 2. 库房应足量配备灭火器，并增配电池专用灭火毯。	督促整改，加强巡查。
12	2025/10/16	文昌	懋苑	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
13	2025/10/16	文昌	百佳利超市	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
14	2025/10/21	南湖	松2楼	5层B区东侧应急灯故障。	责令整改，加强巡查。

15	2025/10/21	南湖	松2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出松2楼B7092室电水壶1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
16	2025/10/21	南湖	梅3楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 梅3楼A2082室电煮锅1个； 2. 梅3楼B2201室电水壶1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
17	2025/10/21	文昌	矿大实业党员职工活动中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
18	2025/10/23	文昌	懋苑	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
19	2025/10/23	文昌	科创1号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
20	2025/10/23	文昌	学7楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
21	2025/10/24	文昌	学33楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出学33楼511室电水壶1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
22	2025/10/24	文昌	学34楼	学34楼408室，配电箱盖脱落，电线及配电设备裸漏，要求物业立即报修整改。	责令整改，加强巡查
23	2025/10/24	文昌	学14楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出学14楼108室电水壶2个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
24	2025/10/24	文昌	懋苑	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
25	2025/10/24	文昌	小高层会所	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2025/10/27	南湖	行健东路	抢修行健东路编号“010”、“011”号室外消火栓漏水问题，已现场解决。	整改完毕，加强巡查
27	2025/10/29	文昌	教4楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
28	2025/10/30	文昌	学6楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
29	2025/10/30	文昌	学7楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

30	2025/10/30	南湖	梅苑餐厅三层施工区域	施工区域消防设施未恢复通电，部分消防设备未放回原位。	责令整改，加强巡查。
31	2025/10/30	两校区	学4-8楼，桃2-3楼，兰1楼杏2楼，松3楼等10栋楼宇	安全检查学生公寓天台门、其他平台门、楼道窗户锁闭情况，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
32	2025/10/31	南湖	杏1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. B2111室电水壶1个； 2. B2142室电火锅1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
33	2025/10/10至10/24	两校区	50余栋楼宇	对消防检测公司检测出的427处问题进行逐一现场复核，复核检查共计32次，涉及楼宇50余栋。	安全提醒，加强巡查。