

2024年10月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2024. 10. 01	南湖	桃苑、竹苑、矿科中心、松苑、二运等区域焊接栏杆扶手及面盆支架施工现场	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
2	2024. 10. 09	南湖	图书馆八层屋面、架空层至八层管道井空调改造施工现场	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
3	2024. 10. 11	南湖	梅苑餐厅一层	安全巡查梅苑餐厅一层，提醒工作人员注意用气安全。	安全提醒，加强巡查。
4	2024. 10. 11	南湖	图书馆八层屋面空调改造施工现场	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
5	2024. 10. 11	南湖	图书馆1909餐厅	烟感缺失2个；灭火器配备不足；部分电线接头裸露。	责令整改，待复查
6	2024. 10. 12	文昌	汽改水施工现场	科学馆北侧动火作业，现场仅有一具灭火器材且欠压失效。	责令整改，待复查
7	2024. 10. 12	文昌	汽改水施工现场	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
8	2024. 10. 12	文昌	主楼一层南侧	主楼一层南侧动火施工，现场检查确认未办理动火作业审批手续，且现场无灭火器材。现场责令停止作业并要求补齐审批手续后按照动火安全要求进行施工。	责令整改，待复查
9	2024. 10. 15	文昌	图书馆	安全巡查图书馆，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
10	2024. 10. 16	文昌	教1南楼	安全巡查教1南楼，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
11	2024. 10. 17	文昌	设计院	安全巡查设计院，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
12	2024. 10. 18	文昌	学苑餐厅	安全巡查学苑餐厅，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。

13	2024.10.19	文昌	教一楼内实验室	安全巡查教一楼实验室，提醒实验同学人走断电，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
14	2024.10.20	文昌	家属区配电室	安全巡查配电室，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
15	2024.10.21	文昌	1号、2号仓库	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
16	2024.10.21	南湖	宿舍区洗衣机房	安全巡查宿舍区洗衣机房消防设施设施配置情况。	安全提醒，加强巡查。
17	2024.10.22	文昌	风味餐厅	安全巡查风味餐厅，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
18	2024.10.23	文昌	逸夫楼	安全巡查工逸夫楼，提醒物业工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
19	2024.10.24	文昌	汽改水项目	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
20	2024.10.25	文昌	中学配电室	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
21	2024.10.26	文昌	大学生活动中心	施工现场安全检查动火作业防护措施，提醒施工人员做好防护，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
22	2024.10.31	南湖	图书馆	屋面消防风机管路破损，存在安全隐患	责令整改，待复查