

2023年11月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2023. 11. 1	文昌	学17楼	4层南侧楼梯口上方悬挂的安全出口灯一侧脱落。	安排维修，加强巡查。
2	2023. 11. 3	文昌	主楼西侧121号消火栓	编号121号消火栓开关处漏水。	安排维修，加强巡查。
3	2023. 11. 6	南湖	煤加工中心	1. B402房间烟感布置不合； 2. B404房间灭火器被遮挡； 3. B406房间中间隔断未使用安全玻璃； 4. B406-1门口消防应急灯故障。	责令整改，待复查。
4	2023. 11. 7	南湖	兰三B区	三层西楼梯间疏散指示灯破损。	安排维修，加强巡查。
5	2023. 11. 7	南湖	梅二B区	5201、5122旁边消火栓门扣故障。	安排维修，加强巡查。
6	2023. 11. 10	南湖	兰一7单元	1层半楼梯间疏散指示灯故障。	责令整改，待复查。
7	2023. 11. 13	南湖	青创广场	1. 部分灭火器过期； 2. 部分水带老化； 3. 杂物堆放遮挡消防器材； 4. 部分室内消火栓箱门锁损坏； 5. 部分室内消火栓玻璃门破损。	责令整改，待复查。
8	2023. 11. 13	南湖	物流园	两具灭火器过期。	责令整改，待复查。
9	2023. 11. 14	南湖	图书馆	年度安全考核“回头看”检查。	安全提醒，加强巡查。
10	2023. 11. 14	文昌	继续教育学院培训中心（原外招3号楼）	1. 消防控制室记录本填写不规范； 2. 消防水泵房杂物太多影响操作检修。	责令整改，待复查。
11	2023. 11. 15	南湖	信控学院	年度安全考核“回头看”检查。	安全提醒，加强巡查。

12	2023.11.16	南湖	电气学院	年度安全考核“回头看”检查。	安全提醒，加强巡查。
13	2023.11.16	文昌	学生公寓楼	处理故障烟感40个。	安排维修，加强巡查。
14	2023.11.16	文昌	物流中心	日常消防巡查及防火检查，提醒工作人员注意消防安全、加强巡查。	安全提醒，加强巡查。
15	2023.11.27	文昌	青4楼	青4楼管道施工，现场动火作业未按要求配备消防灭火器材，要求现场整改。	现场已整改。
16	2023.11.27	文昌	家属区	家属区飞线充电巡查。	安全提醒，加强巡查。
17	2023.11.28	南湖	力土学院	年度安全考核“回头看”检查。	安全提醒，加强巡查。
18	2023.11.30	南湖	深地国重	深地国重西南楼梯间顶层末端试验消火栓漏水。	安排维修，加强巡查。