

2025年5月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2025/5/1	文昌	教三楼动火作业区域	动火作业检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
2	2025/5/2	文昌	文昌校区校门值班室	配电箱安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
3	2025/5/3	文昌	室外消火栓	编号“142”号消火栓故障复查，已维修。	整改完毕，加强巡查。
4	2025/5/3	文昌	物流中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，及时清理易燃杂物，做到人走断电。	安全提醒，加强巡查。
5	2025/5/3	文昌	沁苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，及时清理易燃杂物，做到人走断电。	安全提醒，加强巡查。
6	2025/5/3	文昌	电动自行车充电区域	安全检查文昌校区电动自行车充电区域消防器材。	安全提醒，加强巡查。
7	2025/5/3	文昌	银城物业	安全提醒银城物业，加强飞线充电隐患的检查与整改。	安全提醒，加强巡查。
8	2025/5/4	文昌	物流中心	物流中心消防安全复查，并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
9	2025/5/5	文昌	懋苑动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
10	2025/5/7	南湖	明德礼堂	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
11	2025/5/7	南湖	力行楼	A区地下室水泵漏水现场勘察，已联系维保处理。	安全提醒，加强巡查。
12	2025/5/7	南湖	矿科中心	消火栓按钮故障导致主机报警，已现场处置，故障已排除，主机恢复正常。	整改完毕，加强巡查。
13	2025/5/12	南湖	桃2楼	现场核实烟感火警问题，提醒学生及时清理房间杂物，注意消防安全，做到人走断电。	安全提醒，加强巡查。
14	2025/5/14	南湖	明德礼堂	疏散指示灯被杂物遮挡，已现场清理。	整改完毕，加强巡查。
15	2025/5/14	文昌	学34楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出323室有可燃杂物堆积，已现场整改。	整改完毕，加强巡查。

16	2025/5/14	文昌	培训中心教学楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
17	2025/5/14	文昌	学13楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
18	2025/5/14	文昌	学14楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出109室一个电水壶。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
19	2025/5/14	文昌	学15楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
20	2025/5/14	文昌	学16楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 302室无人但有点燃的蚊香； 2. 桌上烟灰缸有大量烟头。	通报所在学院，加强巡查。
21	2025/5/15	南湖	体育馆	消防设备设施与消防安全检查，提醒场馆中心现场工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
22	2025/5/15	文昌	教4楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
23	2025/5/15	文昌	篮球馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
24	2025/5/15	文昌	科创1号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
25	2025/5/15	文昌	羽毛球馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2025/5/15	文昌	培训中心外招楼	安全检查培训中心外招楼消防监控室及消防水泵房，发现水泵房内杂物堆积，存在大量木制家具及纸箱等易燃物。	责令整改，加强巡查。
27	2025/5/16	文昌	芳林苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出灭火毯、灭火锅盖布置不规范。	整改完毕，加强巡查。
28	2025/5/16	文昌	沁苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
29	2025/5/16	文昌	风味小吃城	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 消防灯具未通电； 2. 电线私拉乱接。	责令整改，加强巡查。
30	2025/5/16	南湖	桃1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 1132室三个电锅； 2. 2041室两个电锅。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
31	2025/5/16	南湖	杏2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. B2092室一个电水壶； 2. A3161室阳台大量烟头与打火机。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
32	2025/5/16	南湖	杏3楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

33	2025/5/16	南湖	危化品库	安全检查危化品库。	安全提醒，加强巡查。
34	2025/5/16	南湖	1号供暖站	安全检查1号供暖站。	安全提醒，加强巡查。
35	2025/5/16	南湖	行健楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
36	2025/5/16	南湖	环测学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. B414门前安全出口灯故障； 2. 5F-04消火栓柜前有遮挡。	责令整改，加强巡查。
37	2025/5/16	文昌	懋苑动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
38	2025/5/16	文昌	学5楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
39	2025/5/16	文昌	科创10号楼动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
40	2025/5/16	文昌	学7楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
41	2025/5/16	文昌	教2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
42	2025/5/21	文昌	培训中心浴室、超市	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出房间有易燃杂物堆放，已现场整改。	整改完毕，加强巡查。
43	2025/5/21	文昌	学2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出115室一个电水壶。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
44	2025/5/21	文昌	风味小吃城	针对5月16日检查发现的问题进行复查，已整改。	整改完毕，加强巡查。
45	2025/5/21	文昌	灵峰超市	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出部分灭火器到期需要维修充装。	责令整改，加强巡查。
46	2025/5/22	文昌	嘉园餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
47	2025/5/22	文昌	主楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
48	2025/5/22	文昌	学苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
49	2025/5/22	文昌	教1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

50	2025/5/22	文昌	科创1号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
51	2025/5/22	文昌	直供热水基站动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
52	2025/5/22	文昌	科研楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
53	2025/5/22	文昌	逸夫楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
54	2025/5/23	文昌	培训中心菜鸟驿站	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 应急灯未通电； 2. 电源线路私拉乱接。	责令整改，加强巡查。
55	2025/5/23	文昌	培训中心教学楼办公室	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
56	2025/5/23	文昌	科创2号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出部分疏散指示灯故障。	责令整改，加强巡查。
57	2025/5/23	文昌	科创3号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
58	2025/5/23	文昌	自助洗衣房	安全检查自助洗衣房。	安全提醒，加强巡查。
59	2025/5/23	文昌	文昌山林	山林防火巡查。	安全提醒，加强巡查。
60	2025/5/23	文昌	出版社	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
61	2025/5/23	文昌	好学打印店	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
62	2025/5/23	文昌	科创10号楼动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
63	2025/5/23	文昌	文昌餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
64	2025/5/23	文昌	文创用品店	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
65	2025/5/23	文昌	逸夫楼动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
66	2025/5/23	南湖	松1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

67	2025/5/23	南湖	力士学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出自行车堵塞消防通道。	责令整改，加强巡查。
68	2025/5/23	南湖	机电学院楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出桌椅、实验设备等堵塞消防通道。	责令整改，加强巡查。
69	2025/5/23	南湖	梅苑餐厅一层	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出大厅服务台堵塞消防通道。	责令整改，加强巡查。
70	2025/5/23	南湖	梅苑餐厅二层	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 灭火器被遮挡，已现场整改； 2. 消火栓缺少标识。	责令整改，加强巡查。
71	2025/5/26	文昌	培训中心菜鸟驿站	复查5月23日检查的安全隐患，已整改。	整改完毕，加强巡查。
72	2025/5/26	文昌	科创6号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出现场灭火器配备不足，灭火器类型与标牌要求不匹配。	责令整改，加强巡查。
73	2025/5/26	文昌	科创7号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
74	2025/5/26	文昌	科创8号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出现场灭火器配备不足，电源线路私拉乱接、插排损坏。	责令整改，加强巡查。
75	2025/5/26	文昌	文昌暖气加压站	室外墙壁上电线裸露。	责令整改，加强巡查。
76	2025/5/26	文昌	文昌花房	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
77	2025/5/26	文昌	幼儿园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
78	2025/5/26	文昌	校医院	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
79	2025/5/26	文昌	结构实验室动火作业区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
80	2025/5/28	南湖	兰1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 5单元2013室一个电锅； 2. 7单元2012室一个电水壶。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
81	2025/5/28	南湖	花海文创店	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，及时清理杂物，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
82	2025/5/28	南湖	东热交换站	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
83	2025/5/28	南湖	兰2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

84	2025/5/28	南湖	室外消火栓	编号“038”号消火栓故障，已报修。	安全提醒，加强巡查。
85	2025/5/29	文昌	培训中心外招楼	复查5月15日检查的安全隐患，限期整改。	责令整改，加强巡查。
86	2025/5/29	文昌	青5楼11层消火栓	消防设备设施测试与消防安全巡查。	安全提醒，加强巡查。
87	2025/5/29	文昌	青6楼11层消火栓	消防设备设施测试与消防安全巡查。	安全提醒，加强巡查。
88	2025/5/30	文昌	培训中心教学楼 清大东方消防培训学校	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 部分消防灯具故障； 2. 多个房间未做到人走断电。	责令整改，加强巡查。
89	2025/5/30	文昌	灵峰超市	复查5月21日检查的安全隐患，已整改。	整改完毕，加强巡查。
90	2025/5/30	文昌	学6楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出323室易燃 杂物堆积。	整改完毕，加强巡查。