

2024年7-8月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2024.07.02	文昌	桃李苑餐厅	2层灭火器配备数量较少，提醒工作人员增配，加强巡查及防火检查，确保消防栓内有水，故障隐患及时报修。	安全提醒，加强巡查。
2	2024.07.13	文昌	家属区	西25楼东侧编号“193”号室外消防栓漏水。	安排维修，加强巡查。
3	2024.07.24	南湖	博学区	安全巡查博学区假期装修项目，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
4	2024.07.24	南湖	地下超市	安全巡查地下超市施工情况，发现存在切割作业，但未办理动火审批，现场责令停工待办动火作业审批备案后复工，对施工负责人进行安全教育。	责令整改，待复查。
5	2024.07.26	南湖	中国银行矿大支行	会同消防支队检查发现一具灭火器欠压；东南房间因隔断缺少一具感烟探测器。	责令整改，待复查。
6	2024.07.26	文昌	学1-学8楼、学13-学17楼	提醒物业管理人员加强暑期巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
7	2024.07.26	文昌	附小5-6年级部教学楼	附小5-6年级部教学楼屋面修缮（需动火），提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。
8	2024.07.26	文昌	印刷厂旧车间	印刷厂旧车间改造，提醒施工人员注意作业安全。	安全提醒，加强巡查。
9	2024.07.26	文昌	东27-东30楼前路面	东27-东30楼前路面改造，提醒施工人员注意作业安全。	安全提醒，加强巡查。
10	2024.07.26	文昌	工厂区2号车间	2号车间门窗拆除（需动火），提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。
11	2024.07.26	文昌	桃李苑餐厅	桃李苑餐厅改造，提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。
12	2024.07.28	文昌	金吉米超市	金吉米超市改造，提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。

13	2024.07.28	文昌	文昌物流中心	安全巡查文昌物流中心，提醒工作人员加强暑期巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
14	2024.07.28	文昌	文昌餐厅	安全巡查文昌餐厅，提醒工作人员加强暑期巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
15	2024.07.28	文昌	东辰广场东	安全巡查东辰广场东施工现场，提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。
16	2024.07.28	文昌	工厂区3号车间	3号车间门窗拆除（需动火），提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。
17	2024.07.28	文昌	大创实训中心	大创实训中心外立面、门窗改造，提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。
18	2024.07.28	文昌	灵峰超市	灵峰超市假期改造，提醒施工人员注意作业安全，加强防火检查。	安全提醒，加强巡查。
19	2024.08.05	南湖	兰3楼B区5层	灭火器箱玻璃破损。	安排维修，加强巡查。
20	2024.08.09	南湖	竹2楼A区3层半东面	疏散指示灯故障（故障黄灯亮）。	安排维修，加强巡查。
21	2024.08.11	文昌	学3楼	学3楼屋内墙面喷漆施工，造成多个消防设施故障，通报学校主管单位。	责令整改，待复查。
22	2024.08.14	南湖	兰1楼2单元1层半	安全出口灯破损。	安排维修，加强巡查。
23	2024.08.20	南湖	梅2楼大厅	微型消防站玻璃破损。	安排维修，加强巡查。
24	2024.08.23	南湖	杏3楼3层	室内消火栓门框损坏。	安排维修，加强巡查。
25	2024.08.29	南湖	力行楼周边	编号“103”号室外栓漏水。	安排维修，加强巡查。

26	2024.08.29	文昌	供暖汽改水项目现场	安全巡查汽改水工程项目（需动火），提醒施工人员注意作业安全及防火检查。	安全提醒，加强巡查。
27	2024.08.30	文昌	图书馆南道路	图书馆南道路存在切割钢筋施工，现场两具灭火器具失效，因切割场地距离山林太近，有较大隐患，要求施工单位挪走。	责令整改，待复查。
28	2024.08.30	南湖	图书馆	会同消防支队双随机检查图书馆消防安全，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。