

2025年9月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2025/9/2	南湖	行健楼1层会议室施工	施工区域多个消防设施未复原，其中烟感存在故障，应急灯缺失2个，扬声器缺失2个。	9月20日复查，整改完毕，加强巡查。
2	2025/9/2	南湖	矿科中心	烟感故障消防主机报警，现场处置消音，待维修。	整改完毕，加强巡查。
3	2025/9/2	南湖	微型消防站	安全检查微型消防站。	安全提醒，加强巡查。
4	2025/9/3	南湖	明德礼堂	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
5	2025/9/4	南湖	桃苑餐厅 美邻惠超市区域	破损的疏散指示地贴已换新。	整改完毕，加强巡查。
6	2025/9/4	南湖	桃苑餐厅	楼梯内补充的应急灯已安装。	整改完毕，加强巡查。
7	2025/9/5	文昌	学33楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，检查中发现1层西侧疏散门锁闭，严重影响疏散安全。	9月23日复查，整改完毕，加强巡查。
8	2025/9/5	文昌	学34楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
9	2025/9/5	文昌	芳林苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，本学期芳林苑餐厅经营主体已变更，要求新经营单位完善安全管理制度，加大安全经费投入，强化安全教育培训，提升全员安全意识。	安全提醒，加强巡查。
10	2025/9/5	文昌	学4、5楼施工区域	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
11	2025/9/5	文昌	学2楼施工区域	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
12	2025/9/5	文昌	懋苑大学生活动中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
13	2025/9/5	文昌	北门北侧下水道施工现场	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
14	2025/9/8	南湖	梅苑餐厅3层施工区域	施工区域部分消防器材损坏。	责令整改，加强巡查。
15	2025/9/11	文昌	学1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。

16	2025/9/11	文昌	沁苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，本学期此餐厅经营主体已变更，要求新经营单位完善安全管理制度，加大安全经费投入，强化安全教育培训，提升全员安全意识。检查发现消防器材配备不足，个别灭火器老化，要求按规范配齐配足消防器材。	9月24日复查，整改完毕，加强巡查。
17	2025/9/11	文昌	教4楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出：2层东侧疏散指示灯故障；1层、4层通道有杂物堆积；楼梯口多处弱电裸露；3楼东侧照明灯施工不规范。	责令整改，加强巡查。
18	2025/9/11	文昌	教2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
19	2025/9/11	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
20	2025/9/11	南湖	桃苑餐厅	1. 一层消防卷帘下降区域存在违规占用，已现场整改； 2. 二层南侧消防栓柜内一水基灭火器超期。	整改完毕，加强巡查。
21	2025/9/11	南湖	松苑餐厅-1层	1. 编号-1FG-04消防栓柜内水带损坏； 2. 多个安全通道门打不开。	10月10日复查，水带已更换，加强巡查。
22	2025/9/11	南湖	松苑餐厅	1. 一层电梯出口西侧一消防栓柜玻璃门破损； 2. 二层舞台大屏幕处，一消防栓柜被遮挡； 3. 三层一消防栓柜被杂物遮挡；音响等设备未做到人走断电，已现场整改，并做安全提醒。	整改完毕，加强巡查。
23	2025/9/11	南湖	竹2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出A2082室电煮锅1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
24	2025/9/16	南湖	学苑南路道路	道路施工导致编号“030”号室外消防栓损坏。	整改完毕，加强巡查。
25	2025/9/17	文昌	电动自行车充电桩	安全检查并对工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2025/9/17	文昌	学2楼施工区域	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
27	2025/9/17	文昌	文昌物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
28	2025/9/17	文昌	美团外卖配送点	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
29	2025/9/17	文昌	学7楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
30	2025/9/17	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
31	2025/9/17	文昌	嘉园餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
32	2025/9/17	文昌	教3楼	1层走廊应急灯发生损坏并伴有异响，已要求现场工作人员立即报修。	责令整改，加强巡查。

33	2025/9/17	文昌	图书馆水泵房	设施存在故障隐患，需尽快进行专业检修，确保供水系统安全稳定运行。	责令整改，加强巡查。
34	2025/9/17	文昌	学6楼门口	人行道路灯缺失，电线裸露在外，存在电气安全隐患。	责令整改，加强巡查。
35	2025/9/17	文昌	学5楼北侧施工区域	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
36	2025/9/18	南湖	公教区	博三楼A区3楼手报故障。	整改完毕，加强巡查。
37	2025/9/22	南湖	梅苑餐厅3层施工区域	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 粉刷区域部分烟感未做防护； 2. 登高作业未做安全防护。	整改完毕，加强巡查。
38	2025/9/23	文昌	文昌西院学33楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出209室电水壶1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
39	2025/9/23	文昌	芳林苑餐厅	消防台账不健全。	责令整改，加强巡查。
40	2025/9/23	文昌	学7楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出238室热水壶1个，240室微型电饭煲1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
41	2025/9/23	文昌	科创1号楼东南侧供暖管道动火作业	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
42	2025/9/23	文昌	东21楼屋顶动火作业	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
43	2025/9/24	文昌	学3楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出511室电热锅1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
44	2025/9/24	文昌	学5楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出111室电热锅1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
45	2025/9/24	南湖	兰3楼电动自行车充电区	安全检查电动自行车充电区泡沫灭火系统。	安全提醒，加强巡查。
46	2025/9/24	南湖	兰3楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出B1071、B1092、B2102、B2032室阳台存在大量烟头。	通报所在学院，加强巡查。
47	2025/9/24	南湖	力行楼	5层一钢化玻璃围栏碎裂、现场未设置临时警戒隔离。	10月10日复查，整改完毕，加强巡查。
48	2025/9/25	南湖	梅苑餐厅3层施工区域	施工区域安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 施工现场相邻办公区域，现场烟味浓重并有散落的烟头； 2. 房间吊顶后，未预留烟感安装口； 3. 多个应急灯、疏散指示灯故障或缺失。	责令整改，加强巡查。
49	2025/9/29	文昌	学33、34楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 学34楼404房间有大量可燃物堆积，已现场整改； 2. 学34楼502室电水壶1个，620室电热壶1个。	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。

50	2025/9/29	文昌	文昌物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
51	2025/9/29	文昌	芳林苑餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
52	2025/9/30	南湖	实业公司便利店	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出现场未配置疏散指示灯、应急照明灯、安全出口灯。	责令整改，加强巡查。
53	2025/9/30	南湖	梅苑餐厅外墙壁施工	登高车作业现场未设置隔离，已现场整改。	整改完毕，加强巡查。
54	2025/9/30	南湖	梅苑、竹苑、松苑无人驿站	安全检查并对工作人员做安全提醒，查出现场未配置疏散指示灯、应急照明灯、安全出口灯。	10月10日复查，整改完毕，加强巡查
55	2025/9/30	南湖	南湖物流园	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出现场未配置疏散指示灯、应急照明灯、安全出口灯。	10月10日复查，整改完毕，加强巡查
56	2025/9/30	南湖	行健楼地下车库通道天幕。	登高作业未佩戴安全帽、安全绳，已现场整改。	整改完毕，加强巡查。
57	2025/9/30	文昌	科创1号楼	安全检查科创1号楼地下室报警阀给水系统。	安全提醒，加强巡查。
58	2025/9/30	文昌	科创2号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 科创2号楼1层资源学院实验室内杂物堆积且阻碍消防器材； 2. 科创2号楼至科创3号楼连廊安全通道堵塞。	责令整改，加强巡查。
59	2025/9/30	文昌	学6楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 学6楼103室电热锅1个 2. 学6楼123室电热水壶1个	暂存违章物品，通报所在学院，加强巡查。
60	2025/9/30	文昌	科创3号楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 科创3号楼108室（多场物性参数测试实验室）有飞线充电行为，已现场整改完毕。 2. 科创3号楼一消防通道玻璃门锁闭，要求张贴“必要时可击碎此玻璃”的标识。	责令整改，加强巡查。
61	2025/9/30	文昌	学4、5楼施工区域	动火作业安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
62	2025/9/30	文昌	文昌餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
63	2025/9/30	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
64	2025/9/30	文昌	银河物业服务中心	安全检查并对现场工作人员做安全提醒，查出： 1. 房间内杂物过多； 2. 消防器材设置不规范。	责令整改，加强巡查。