

2024年5月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2024.05.01	南湖	桃4楼A区	联合学生处开展学生公寓安全巡查，并对同学进行假期安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
2	2024.05.01	文昌	学2楼	假期安全巡查，提醒同学宿舍内纸箱杂物及时清理，禁用违章电器，注意消防安全，提醒物业人员加强巡查。	安全提醒，加强巡查。
3	2024.05.01	文昌	嘉园餐厅	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
4	2024.05.02	文昌	文昌物流园	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
5	2024.05.02	文昌	学7楼	假期安全巡查，提醒同学宿舍内纸箱杂物及时清理，禁用违章电器，注意消防安全，提醒物业人员加强巡查。	安全提醒，加强巡查。
6	2024.05.02	文昌	凌峰超市及二层打印室	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
7	2024.05.02	文昌	嘉园餐厅	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
8	2024.05.02	文昌	主楼及主楼配电间	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
9	2024.05.02	南湖	材物、化工学院实验室	联合设备处开展实验室安全巡查，并对同学进行假期安全提醒，检查中发现某实验室加热器具使用易燃物。	现场已整改，通报学院，加强巡查。
10	2024.05.02	南湖	杏1楼	联合学生处开展学生公寓安全巡查，并对同学进行假期安全提醒，发现某宿舍存放违章电器。	现场已整改，通报学院，加强巡查。
11	2024.05.03	文昌	图书馆	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
12	2024.05.03	文昌	教五楼及配电室	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全；配电室内灭火器超期。	安排维修，加强巡查。

13	2024.05.03	文昌	教三楼材物学院实验室	假期安全巡查，提醒物业人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
14	2024.05.03	文昌	嘉园餐厅	假期安全巡查，提醒工作人员加强巡查，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
15	2024.05.03	文昌	学4楼逃生窗动火改造项目	动火作业巡查，提醒工作人员按操作要求作业，注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
16	2024.05.03	文昌	学5楼	假期安全巡查，提醒同学宿舍内纸箱杂物及时清理，禁用违章电器，注意消防安全，提醒物业人员加强巡查。	安全提醒，加强巡查。
17	2024.05.03	南湖	梅3楼	联合学生处开展学生公寓安全巡查，并对同学进行假期安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
18	2024.05.04	文昌	学1楼	假期安全巡查，提醒同学宿舍内易燃品及时清理，注意消防安全，提醒物业人员加强巡查。	安全提醒，加强巡查。
19	2024.05.04	文昌	图书馆	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
20	2024.05.04	文昌	风味餐厅	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
21	2024.05.04	文昌	沁园餐厅	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。
22	2024.05.04	文昌	学6楼	假期安全巡查，提醒同学宿舍内纸箱杂物及时清理，禁用违章电器，注意消防安全，提醒物业人员加强巡查。	安全提醒，加强巡查。
23	2024.05.04	南湖	桃4楼	联合学生处开展学生公寓安全巡查，并对同学进行假期安全提醒；发现某宿舍阳台有大量烟头。	通报学院处理，加强巡查。
24	2024.05.05	南湖	松2楼A区	联合学生处开展学生公寓安全巡查，并对同学进行假期安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
25	2024.05.05	文昌	配电室	假期安全巡查，提醒工作人员注意消防安全。	安全提醒，加强巡查。

26	2024.05.05	文昌	文昌电动自行车充电桩区域	假期安全巡查，所有充电桩区域均配备灭火器材。	安全提醒，加强巡查。
27	2024.05.05	文昌	学7楼	假期安全巡查，提醒同学宿舍内纸箱杂物及时清理，禁用违章电器，注意消防安全，提醒物业人员加强巡查；2F-05消火栓栓口与柜体不匹配。	安排维修，加强巡查。
28	2024.05.05	文昌	科创3号楼材料物理学院（储能技术与装备工程实验室）	提醒假期留校实验人员及时清理纸壳杂物，吹风机、饮水机人走断电；遵守实验规程，注意危险化学品防护和消防安全。	安全提醒，加强巡查。
29	2024.05.06	南湖	环测学院楼地下室	杂物堵塞消火栓。	责令整改，待复查。
30	2024.05.06	南湖	环测学院楼	消防区域机故障。	安排维修，加强巡查。
31	2024.05.11	南湖	图书馆	巡查大厅大屏幕动火作业，告知图书馆负责人及现场施工人员严格按照动火安全措施要求进行施工。	安全提醒，加强巡查。
32	2024.05.20	南湖	矿业科学中心	消防区域机故障。	安排维修，加强巡查。
33	2024.05.24	文昌	综合楼	综合楼顶层消防水箱巡查，水箱水位无异常，破损的液位计管已修复。	安全提醒，加强巡查。
34	2024.05.24	文昌	青6楼	编号“172”号室外消火栓阀门漏水。	安排维修，加强巡查。
35	2024.05.29	文昌	校园各楼宇与道路	联合居委会、五委办、徐海学院、业委会、银城物业开展文昌校区教学区及家属区电动自行车夜查工作。	安全提醒，加强巡查。
36	2024.05.29	南湖	行健路	编号“011”室外消火栓漏水。	安排维修，加强巡查。
37	2024.05.30	文昌	惠选超市	1.超市内部缺少应急照明灯，安全出口及疏散指示标识；2.线束柜内线路杂乱且未区分强弱电；3.常开冰柜上方应配置自动感应灭火器材；4.二层消防栓内无水。	责令整改，待复查。
38	2024.05.30	文昌	中国银行	室内缺少消防疏散指示标识。	责令整改，待复查。

39	2024.05.30	文昌	南门画室	1. 室内及室外疏散指示标识不符合消防安全标准；2. 室内灭火器欠压；3. 画室室外走廊消防栓无水。	责令整改，待复查。
40	2024.05.30	文昌	懋苑1层理发店	吊灯铜线裸露需更换。	责令整改，待复查。
41	2024.05.30	文昌	懋苑2层照相馆	室内灭火器需报废换新。	责令整改，待复查。
42	2024.05.30	文昌	懋苑2层：银河物 业24小时值班室， 星期八书店，图文 打印店，驾校招生 点，眼镜店，电信 、移动、联通营业 厅	联合资产公司、基建处对校内商户进行消防安全检查，提醒商户人员注意消防安全，人走断电，及时清理店铺内杂物。	安全提醒，加强巡查。