

关于开展冬季消防安全隐患大排查大整治工作的通知

各学院、部、处、室，各有关单位：

11月26日下午，香港大埔区宏福苑发生特别重大火灾事故，截至目前，事故已造成128人死亡、79人受伤。此外，省内外高校近期也发生多起火灾事故，造成人员和财产重大损失。当前消防安全形势十分严峻。

为认真贯彻落习近平总书记关于安全生产重要论述精神，扎实做好学校冬季消防安全工作，根据教育部、省教育厅相关会议和文件要求，结合我校实际，现就开展冬季消防安全隐患大排查大整治工作通知如下。

一、检查内容

详见附件《冬季消防安全隐患大排查大整治工作清单》

二、工作要求

1. 各有关单位要进一步提高政治站位，严格按照“三管三必须”要求，不断强化底线思维和红线意识，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，切实扛牢消防安全主体责任。
2. 各有关单位要结合季节特点、业务特点、学科特点等，深刻分析研判本单位消防安全薄弱环节，紧紧扭住防范遏制消防安全事故这个“牛鼻子”，按照“过筛子一定要细”的要求，全面开展冬季消防安全隐患大排查大整治工作，确保责任区域全覆盖、隐患问题零遗漏、整改整治全到位。

3. 各有关单位在开展冬季消防安全隐患大排查大整治工作的同时，要不断加强冬季防火宣传教育工作，组织灭火演练、疏散演习等教育培训活动，切实增强师生消防安全意识和应急处突能力。

请各有关单位将大排查大整治情况如实、详细登记在《冬季消防安全隐患大排查大整治工作清单》中，经单位主要负责人审阅签字并加盖单位公章，于12月10日前报送至南湖体育馆B128室。联系人：瞿望；联系电话：83590119。

附件：冬季消防安全隐患大排查大整治工作清单

校消防安全工作委员会办公室

2025年11月28日

附件：

冬季消防安全隐患大排查大整治工作清单

单位名称（公章）：

单位主要负责人（签字）：

检查日期：_____

检查人员（签字）：

序号	检查内容及要求	是否存在隐患问题 (选项打“√”)			存在隐患问题情况及 具体部位	整改措施	整改完 成日期
1	一、通用要求	1. 建立消防安全管理制度，健全消防安全工作责任体系；结合本单位实际，制定火灾事故应急处置预案并定期组织演练。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
2		2. 常态化开展消防安全自查自纠，建立“隐患清单、责任清单、整改清单”，落实每日防火巡查机制。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
3		3. 消防车通道、疏散通道、安全出口保持畅通，无杂物堆放、堵塞现象。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
4		4. 完善消防基础设施和微型消防站建设，定期对消防设施器材进行维保维修，确保完好有效；灭火器材配置类型和数量准确、压力等指标正常且在有效期内，摆放位置醒目，便于取用。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
5		5. 电气线路、管路敷设符合国家标准并定期检测维保。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		

序号	检查内容及要求	是否存在隐患问题 (选项打“√”)			存在隐患问题情况及 具体部位	整改措施	整改完 成日期
6	6. 严禁私搭乱建,不使用未依法通过消防验收或消防备案的建筑物以及场所。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
7	7. 严禁在人员密集场所存储或使用易燃易爆危险品;不在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
8	8. 强电间、弱电间内线路敷设规范,无私拉乱接、老化、过热、烧焦现象;设备散热良好;配备自动灭火设施或火灾报警设备;不堆放任何易燃易爆物品、杂物或无关设备。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
9	9. 严禁将未熄灭烟头、热灰烬等带火源的物品投入垃圾桶;垃圾桶周围堆放的纸箱、泡沫等易燃杂物要及时清理;垃圾桶周边醒目位置要张贴“严禁丢弃未熄灭烟头”等安全警示标识。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
10	10. 及时定期清理纸箱、枯枝败叶等易燃杂物。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
11	11. 建立常态化消防安全教育机制,定期开展消防安全宣传教育和灭火、疏散等教育培训活动。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
12	二、办公室、工 作	1. 插座、接线板不超负荷使用,无老化、过热、烧焦痕迹,周围不堆放书籍、纸张、衣物等可燃物;空调等大功率电器	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		

序号	检查内容及要求		是否存在隐患问题 (选项打“√”)			存在隐患问题情况及 具体部位	整改措施	整改完 成日期
13	室、教 室等	要使用专用插座。						
		2. 严禁私拉乱接电线，严禁多个接线板串接供电。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
		3. 严格落实“人走断电”要求，严禁无人值守用电；无违规使用大功率电器、取暖设备现象。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
		4. 严禁使用“三无”、劣质、自制电器；充电宝等储能电器使用时要有人看管。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
		5. 配电箱、开关箱等箱体有安全警示标识、完好整洁，箱内无杂物堆放，线路无裸露、老化、过热、烧焦现象。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
		6. 环境整洁，疏散通道畅通，不堆放易燃杂物。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
18	三、学 生 公 寓	1. 严禁存放或使用各种电热器具和炊具(如电炉、电热杯、电饭锅、热得快、电暖器、电热毯、电火锅、电水壶、电熨斗、豆浆机、煮蛋器等)。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
19		2. 严禁存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性危险品(如液化气罐、鞭炮、酒精(医用除外)、煤油、汽油、硫酸、硝酸等)。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
20		3. 楼内严禁吸烟、使用明火。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			

序号	检查内容及要求	是否存在隐患问题 (选项打“√”)			存在隐患问题情况及 具体部位	整改措施	整改完 成日期
21	4. 严禁私接电线、网线。 5. 学生离开公寓应及时对本人用电器进行断电。 6. 学生公寓(含阳台)或公共区域内不得堆放废纸、纸箱、废塑料、衣物等物品。 7. 严禁随意挪动、破坏消防设施和器材。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
22		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
23		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
24		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
25	四、实 验 室 (含 危 险 化 学 品 储 存 区)	1. 完善实验室安全管理制度、安全操作规范，健全安全责任体系。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
26		2. 建立实验室火灾危险源风险管控方案，进行火灾风险分析并制定相应防护措施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
27		3. 实验室改造工程须经过审批后实施；不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等要及时拆除或封闭。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
28		4. 实验室化学品的存放、使用、废弃处理等环节要符合规定。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
29		5. 实验操作台要选用合格的防火、耐腐蚀材料。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
30		6. 采用管道供气的实验室，输气管道、阀门、气体标识等要符合规范要求；高	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		

序号	检查内容及要求	是否存在隐患问题 (选项打“√”)			存在隐患问题情况及 具体部位	整改措施	整改完 成日期
	温、明火设备放置位置与气体管道要有安全间隔距离；有可燃气体的实验室不设吊顶。						
31	7. 实验室灭火器类型配置正确；烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙、消防喷淋等设施正常有效、方便取用；实验室个人防护装备要规范配备。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
32	8. 危险化学品储存区须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄漏报警、应急喷淋、安全警示标识等措施，符合相关规定，专人管理。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
33	1. 餐厅用火、用电、用气要按规范操作，落实夜间值班制度，定期开展安全检查巡查和设施设备检测工作。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
34	2. 规范安装和使用燃气探测器、燃气紧急切断阀和自动灭火装置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
35	3. 定期清洗厨房排油烟罩和油烟管道，彻底清除油垢。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
36	4. 燃气阀门、软管、接头每天使用前要进行泄漏检查，定期更换老化的软管。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
37	5. 厨房大功率电器（如冰箱、烤箱、蒸柜、电灶）线路要单独敷设，无超负荷运行现象。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			

序号	检查内容及要求	是否存在隐患问题 (选项打“√”)			存在隐患问题情况及 具体部位	整改措施	整改完 成日期
38	六、建设和修缮工地	1. 明确施工现场消防安全责任人、管理人, 签订消防安全责任书。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
39		2. 喷火枪、电焊、气焊、切割等明火作业要严格履行审批备案程序, 落实现场安全监管, 严禁出现违规动火、无证作业等问题; 不得在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火; 严禁吸烟。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
40		3. 临时用线路敷设必须规范, 严禁私拉乱接; 配电箱、开关箱必须符合安全标准, 设置短路、过载保护装置。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
41		4. 木材、保温材料、油漆、稀释剂等易燃可燃材料必须单独分类存放, 远离火源、热源。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
42		5. 可燃建筑垃圾必须及时清理, 不得在现场堆积。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
43		6. 严禁埋压、圈占、损坏、挪用施工现场及周边的消火栓、水泵接合器等固定消防设施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
44		7. 要对施工人员进行岗前消防安全培训; 施工现场醒目位置要张贴消防安全警示标识。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		
45	七、电动自	1. 严禁电动自行车(含电瓶)“进楼入户”“室内充电”“飞线充电”等行为。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>		

序号	检查内容及要求		是否存在隐患问题 (选项打“√”)			存在隐患问题情况及 具体部位	整改措施	整改完 成日期
46	行车	2. 严禁使用拼装、违规改装和加装电动自行车。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
47		3. 停放充电场所要配备灭火器、自动喷淋等灭火设施器材，张贴电动自行车安全宣传提示，周围严禁堆放易燃可燃物。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
48		4. 充电桩要具备充满自动断电、过载保护、漏电保护等安全功能。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
49		5. 充电线敷设要规范，使用专用、合格的充电器充电，线路无裸露、老化、破损等漏电隐患。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			
50	八、其 他	其他消防安全隐患问题。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不涉及 <input type="checkbox"/>			