

2026年9月保卫处安全巡查情况通报

序号	巡查时间	校区	巡查部位或责任单位	巡查情况及发现问题	处理情况
1	2026/9/1	南湖	博1楼	博1A楼西南角，编号“065”室外消火栓被沥青道路遮盖，阀门无法打开。	9月8日复查，已完成整改。
2	2026/9/1	南湖	基础实验楼北侧	基础实验楼北侧施工人员存在“飞线充电”行为。	已现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
3	2026/9/6	南湖	青春广场	青春广场存在“飞线充电”行为。	已现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
4	2026/9/9	南湖	第一运动场 （开学典礼现场）	1. 典礼现场音响等设备用电负荷大，未配备灭火器等消防器材； 2. 典礼现场部分线缆裸露横跨通道，人员走动时易绊倒，有触电风险，未采取固定、防护及警示措施。	已现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
5	2026/9/9	文昌	学5楼	安全检查学生宿舍并对学生做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
6	2026/9/10	文昌	逸夫楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
7	2026/9/10	文昌	教2楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
8	2026/9/10	文昌	综合楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
9	2026/9/10	文昌	科创园区	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
10	2026/9/10	文昌	出版社	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
11	2026/9/11	南湖	兰3楼1层	1. 4间房间存在违章电器4件； 2. 存在吸烟行为或阳台堆积大量烟头的房间有4间； 3. 阳台堆放易燃杂物的房间有2间； 4. 人走未断电房间2间； 5. 私拉乱接电线房间1间。	通报所在学院处理，加强检查。
12	2026/9/11	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”4处。	已现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
13	2026/9/12	南湖	博2楼	博2楼东侧，编号“061”室外消火栓被沥青道路遮盖，阀门无法打开。	9月14日复查，已完成整改。
14	2026/9/14	南湖	兰3楼	兰3楼北侧电动自行车充电桩配套的灭火毯缺失。	已完成整改。
15	2026/9/15	南湖	桃2楼	桃2楼车棚西2号室内消火栓漏水。	已现场整改。

16	2026/9/18	南湖	矿业学院物业值班室	1. 物业值班室监控存储、消防区域机等设备周围堆放大量纸箱杂物; 2. 值班室存在使用大功率电器行为。	督促整改，加强巡查。
17	2026/9/18	文昌	居民区“飞线充电”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，共发现电动自行车“飞线充电”2处。	已现场整改，并对责任人进行安全教育提醒。
18	2026/9/21	南湖	中国银行矿大支行	点号“181”有线烟感故障。	督促整改，加强巡查。
19	2026/9/23	南湖	桃4楼快递驿站	1. 易燃物堆积场所未张贴禁止烟火等安全标识; 2. 消火栓、灭火器自检表缺失; 3. 灭火弹等自动灭火装置缺失; 4. 烟感设备安装不规范; 5. 室内外多处通道因堆积物品导致堵塞。	督促整改，加强巡查。
20	2026/9/24	文昌	居民区“楼梯间堆放杂物”专项检查	本次检查文昌居民区楼宇4幢，未发现楼梯间堆放杂物问题。	安全提醒，加强巡查。
21	2026/9/24	文昌	图书馆	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
22	2026/9/24	文昌	科创园区	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
23	2026/9/24	文昌	文昌物流园	室内1处安全通道门上锁，现场责令立即整改。	9月28日复查，已完成整改。
24	2026/9/24	文昌	学6楼1-3层	1. 存在吸烟行为或阳台有大量烟头的房间1间; 2. 存放打火机油等易燃易爆危险品的房间1间。	通报所在学院处理，加强检查。
25	2026/9/28	文昌	嘉园餐厅	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
26	2026/9/28	文昌	文昌主配电站	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
27	2026/9/28	文昌	学6楼4层	1. 点明火蚊香的房间1间; 2. 存放打火机油等易燃易爆危险品的房间1间。	通报所在学院处理，加强检查。
28	2026/9/28	文昌	风味小吃城	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
29	2026/9/28	文昌	继续教育学院培训楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
30	2026/9/28	文昌	教1南楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
31	2026/9/28	文昌	教1楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
32	2026/9/28	文昌	主楼	安全检查并对现场工作人员做安全提醒。	安全提醒，加强巡查。
33	2026/9/29	南湖	经管学院楼、材物学院楼	防雷设施检测问题现场复核。	安全提醒，加强巡查。